

状态:	新建	开始日期:	2020-11-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

备注：

- 1,左侧设备列表分组,点进去右边界面可以直接看到分组下面的所有设备,有图标显示,如果设备有告警,图标有状态可以看到，每一个分组是一个机柜。
- 2,点击分组右边界面显示PDU上面所有插口状态。
- 3,在设备页面,仪表盘设备告警时，仪表盘旁边显示告警（图3作为参考）
- 4,左侧分组列表:如果分组内的动环主机不在线,分组名称变为红色,并在旁边显示红叉或者感叹号。
- 5,可以设置告警的等级,不同的等级提示的页面颜色不一样。

1605175325121959.png

1605175325468487.png

1605175326388845.png

付款情况：已付款
备注：请尽快安排定制

历史记录

#1 - 2021-01-25 10:52 - 王慧

- 描述 已更新。

- % 完成 从 0 变更为 30

王慧 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-01-25 10:52 - 王慧

- % 完成 从 30 变更为 60

平台功能已完成升级。