

状态:	新建	开始日期:	2020-11-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能芝	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述

序号	设备名称	型号	单位	数量
1	高频机主机	CM-A6 X200	台	1
2	温度保护器	CM-TM-B01	个	2
3	单相电表	CM-ACM-A002	个	1
4	单相电流互感器	CM-ACM-A200100	个	1
5	电压保护检测器	CM-LDA-M01	个	2
6	电压保护检测器-5M	CM-LDA-M0115	套	2
7	空开远程控制(单机)	CM-ACA-A01	个	2
8	2P控制模块	定制	套	2
9	空开控制模块	定制	套	2
10	通信小程序(需增加设备)	CM-W0024	套	1

付款说明：全款

发货说明：常规

包装说明：常规

福建省泉州市丰泽区湖心街鲤中湖心大厦517号店面（花园酒店正对面）

收货人：陈丽蓉  
/0595-22534567

联系方式：13505942199

历史记录

#1 - 2020-12-10 09:14 - 王慧

- 文件 高频机的通讯协议(通用版)上位机SCI监控协议\_001.pdf 已添加
- 描述 已更新。

科华UPS Q1指令

#2 - 2020-12-10 16:47 - 王慧

- 文件 EK900(6-10K)通讯协议(1).doc 已添加

#3 - 2020-12-10 16:47 - 王慧

UPS 已全部完成调试，常规设备已完成调试

#4 - 2020-12-18 09:34 - 罗谢诚

增加微信公众号告警

#5 - 2020-12-18 10:14 - 罗谢诚

增加手机APP\微信公众号告警

#6 - 2021-01-25 09:32 - 王慧

- % 完成 从 0 变更为 80

微信小程序，需更新，其余调试已完成。

#7 - 2021-04-12 16:52 - 杜小栋

一台主机微信公众告警 已升级完成

#8 - 2021-06-15 09:03 - 罗谢诚

- 主题 从 福建省科达信息技术有限公司 合同编号：OM20201123-18（罗谢诚）福建洛阳检察院项目 变更为 福建省科达信息技术有限公司  
合同编号：OM20201123-18（罗谢诚）福建洛江检察院项目

#9 - 2022-06-20 16:14 - 杜小栋

- % 完成 从 80 变更为 90

#10 - 2022-07-08 10:28 - 杜小栋

主机存在问题

#11 - 2022-07-11 16:41 - 农能艺

主机已经邮寄到公司，走检修流程

#12 - 2022-07-26 10:03 - 杜小栋

- 指派给从王慧 变更为 农能艺

- % 完成 从 90 变更为 100

主机已调试正常

#13 - 2022-11-02 16:48 - 杜小栋

处理设备异常问题

## 文件

高频机的通讯协议（通用版）上位机SCI监控协议_001.pdf	562 KB	2020-12-10	王慧
EK900(6-10K)通讯协议(1).doc	251 KB	2020-12-10	王慧