

## 项目综合 - 任务 #3488

白山市腾键软件开发有限公司 白山市外国语学校 合同编号：OM20201202-5 辛桂明

2020-12-02 14:45 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-12-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-12-15
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1	智慧机房主机	OM-A6 X200	台 1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台 1
合同已签，货款已支付			
按常规发货，首页刷我们一个现有的3D图，客户接入以前够买的3个温湿度和一套电量仪，2020-12-2日发货			
收货地址：吉林省白山市浑江区北安大街鸿泽家园10号楼103门市 张景圳 13596705599			

### 历史记录

#1 - 2020-12-02 14:45 - 辛桂明

- 计划完成日期 被设置为 2020-12-15

#2 - 2020-12-02 14:55 - 辛桂明

- 主题 从 白山市腾键软件开发有限公司 白山市外国语学校 合同编号：OM20201202-5 变更为 白山市腾键软件开发有限公司 白山市外国语学校  
合同编号：OM20201202-5 辛桂明

#3 - 2020-12-07 10:13 - 王小京

- 指派给 从 王慧 变更为 王小京

- % 完成 从 0 变更为 70

#4 - 2020-12-09 14:59 - 王小京

- 文件 0dc97da45c49861b342cb7616a78cb7.jpg 已添加

- 文件 96b969fe41679abab97db55e9ed49c8.jpg 已添加

- % 完成 从 70 变更为 80

#5 - 2020-12-09 15:00 - 王小京

X200主机需把老款电量仪加上才能监测

#6 - 2020-12-09 15:30 - 王小京

老款市电的编号已确认为：256-2

#7 - 2020-12-09 15:31 - 王小京

- 文件 256-2.png 已添加

#8 - 2020-12-22 16:14 - 王小京

- % 完成从 80 变更为 100

市电修改数据库，配置设备正常。调试完成。

#9 - 2021-01-25 14:45 - 王小京

- 指派给从王小京变更为辛桂明

#10 - 2021-01-25 15:05 - 辛桂明

- 状态从新建变更为完结

## 文件

0dc97da45c49861b342cb7616a78cb7.jpg	1.05 MB	2020-12-09	王小京
96b969fe41679abab97db55e9ed49c8.jpg	1.1 MB	2020-12-09	王小京
256-2.png	385 KB	2020-12-09	王小京