

项目综合 - 任务 #3510

新疆长信华通电子科技有限公司 合同编号：OM20201201-09 薛智垚

2020-12-07 16:20 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2020-12-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	
2	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	
3	报警主机	OM-B5	台	
4	声光报警器	OM-D2	台	
5	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	
6	机柜式温湿度传感器	OM-TH-B901	个	
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	
8	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	4
9	空调远程控制器(单机)	OM-ACA-A801	个	1
10	单门门禁控制器	WG2051	个	3
11	指纹密码刷卡一体机(IC)	F7plus+IC模块	个	3
12	出门按钮	OM-ACC-A118	个	3
13	IC卡	OM-ACC-A120	张	30
14	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	3
15	震动传感器	OM-ACC-A100	个	2
16	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	8
17	精密空调检测模块	定制	套	5
18	UPS检测模块	定制	套	1
19	蓄电池协议接入	定制	套	1
20	精密配电柜接入	定制	套	2
21	集中端	OM-CMP-10	套	1

收货地址：	乌鲁木齐市雪莲山路407号恒大都市果岭
-------	---------------------

收货人：	于天津	电话：	13659939171
付款说明：	已付款/全款		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：			

历史记录

#1 - 2020-12-22 17:23 - 黄天梯

- 文件 传感器分配.png 已添加
- 描述 已更新。

#2 - 2020-12-22 17:31 - 黄天梯

- 文件 已删除 (传感器分配.png)

#3 - 2021-01-06 11:43 - 王慧

- 文件 PPC Modbus protocol V2.1.pdf 已添加
- 文件 易事特精密列头柜 (DPF AC380V 160A2N) 系统协议规范.xls 已添加
- 文件 SCA.ES 空调机组通信协议.pdf 已添加

#4 - 2021-01-09 14:13 - 王慧

- 文件 SM4701.rar 已添加

#5 - 2021-01-09 14:33 - 王慧

2075-1	OM-C-SCA
--------	----------

精密空调已开发，编号：2075-1

#6 - 2021-01-13 09:55 - 王慧

精密空调已完成调试，UPS数据未通讯上。

#7 - 2021-01-25 11:46 - 王慧

- % 完成 从 0 变更为 50

#8 - 2021-01-25 11:46 - 王慧

王慧 负责该项目的指导调试，请知悉！

#9 - 2021-03-05 09:40 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁负责该项目的指导调试，请知悉！

#10 - 2021-03-05 09:43 - 黄正梁

- 描述已更新。

常规设备已经安装调试完毕，定制项与集中端平台还没有配置。请知悉！

#11 - 2021-03-16 16:56 - 黄正梁

目前情况：1、列头柜和UPS协议还未调试开发

2、集中端已安装，数据还未Post上来，页面还未配置

先等客户一验后，有时间远程调试

#12 - 2021-04-16 16:13 - 王慧

- 文件 Q2.txt 已添加

- 文件 山特UPS老款银白色偏深内部显示模块组成 A UPS RS232通讯协议.pdf 已添加

UPS 协议Q2指令，与主机772-0页面存在偏差，需研发重新开发

#13 - 2021-04-16 16:17 - 王慧

- 文件 772-0.jpg 已添加

#14 - 2021-04-17 11:08 - 张群瑞

772-0：主机现有协议与最新提供协议不匹配需要重新处理，需要更改代码，从新编译。

#15 - 2021-04-22 14:49 - 张群瑞

1. [山特UPS老款银白色偏深内部显示模块组成 A UPS RS232通讯协议.pdf](#) 协议接入升级文件已经上传至钉钉，请安联系客户排测试；

2. 升级包路径（钉钉）：共享文件/升级支持/项目补丁/2021-04/0510 新疆长信华通电子科技有限公司

#16 - 2021-05-07 11:01 - 黄正梁

- 文件 宏润.rar 已添加

- 状态从新建变更为调试中

文件

PPC Modbus protocol V2.1.pdf	1.43 MB	2021-01-06	王慧
易事特精密列头柜（DPF AC380V 160A2N）系统协议规范.xls	315 KB	2021-01-06	王慧
SCA.ES空调机组通信协议.pdf	730 KB	2021-01-06	王慧
SM4701.rar	3.03 KB	2021-01-09	王慧
Q2.txt	1.38 KB	2021-04-16	王慧
山特UPS老款银白色偏深内部显示模块组成 A UPS RS232通讯协议.pdf	64.1 KB	2021-04-16	王慧
772-0.jpg	167 KB	2021-04-16	王慧
宏润.rar	906 KB	2021-05-07	黄正梁