

项目综合 - 任务 #3514

深圳市乐邦医疗健康管理有限公司（彭冲）

2020-12-09 09:12 - 彭冲

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 新建 | 开始日期: | 2020-12-09 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 黄正梁 | % 完成: | 10% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |

描述

| 序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 |
|----|-----------------|-------------|----|----|
| 1 | 智慧机房主机 | OM-A6 T100 | 台 | 1 |
| 2 | 报警主机 | OM-B5 | 台 | 1 |
| 3 | 声光报警器 | OM-D2 | 台 | 1 |
| 4 | 温度探头传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 27 |
| 5 | 空调远程控制(单机) | OM-ACA-A801 | 个 | 3 |
| 6 | 触摸屏环屏 | OM-ACC-A103 | 个 | 1 |
| 7 | 485转TCP/IP通讯转换器 | OM-ACC-A108 | 个 | 2 |
| 8 | 电源开关12V/1.3A | RS-15-12 | 个 | 2 |
| 9 | 除湿机检测模块 | 定制 | 套 | 3 |

收货地址：深圳市龙华区大浪街道华旺路68号龙华区妇幼保健院门诊一楼

黄裕花 13510096839

发货时间2020年12月9日

合同已签订，先测试，打款后发货

历史记录

#1 - 2020-12-09 17:02 - 黄天梯

- 描述 已更新。

主机T300，软件刷成T100

B5报警主机用B3代替

#2 - 2021-01-14 15:38 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

- % 完成从0变更为10

黄正梁 负责该项目的指导跟进，请知悉！