

项目综合 - 任务 #3540

四川大成远宏电子科技有限公司 合同编号：OM20201216-20（天味食品有限公司）王丽红

2020-12-17 10:48 - 王丽红

状态:	新建	开始日期:	2021-11-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	控制柜主机	OM-T4 X300	台	1	
2	报警主机	OM-BS	台	1	
3	三相电表	OM-ACM-AB01	个	1	
4	强电电流互感器	OM-ACM-A200100	个	1	
5	蓄电池均压均衡模块	OM-B0D-1000 (6V, 12V)	个	1	
6	蓄电池内阻检测模块	OM-B0D-600 (6V, 12V)	个	1	
7	LFP控制模块	定制	台	1	
8	报警小程序	OM-WAC10P	套	1	供LFP、蓄电池数据展示

甲方提供的交货地址：四川省成都市双流区航港路1-1路33号天味食品股份有限公司

联系人：李凯健 联系方式：1820810793

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020.12.18（发票和合同，营业执照一块寄出）

子任务:

任务 # 4134: 四川大成远宏电子科技有限公司 合同编号：OM20211104-60（天味食品有限公司郫县+双流...

完结

历史记录

#1 - 2020-12-21 14:44 - 王丽红

- 文件 2-山特梦幻城堡C6~20KS通讯协议中文版(1).pdf 已添加

- 描述 已更新。

#2 - 2020-12-22 09:32 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2020-12-22 09:34 - 王丽红

小程序中的蓄电池显示状态正常与否即可

#4 - 2020-12-23 14:30 - 王小京

- % 完成从0变更为20

#5 - 2020-12-28 09:18 - 王小京

- 文件 768-1 772-1.png 已添加

- % 完成 从 20 变更为 50

#6 - 2021-01-18 15:36 - 王小京

- % 完成 从 50 变更为 80

#7 - 2021-01-18 15:37 - 王小京

指导客户调试设备等。

#8 - 2021-01-21 16:59 - 王小京

蓄电池检测模块：地址11的模块故障，有问题。

#9 - 2023-02-24 09:05 - 李凯健

- 指派给 从 王小京 变更为 李凯健

文件

2-山特梦幻城堡C6~20KS通讯协议中文版(1).pdf	221 KB	2020-12-21	王丽红
768-1 772-1.png	66.9 KB	2020-12-28	王小京