

项目综合 - 任务 #3652

北京博鑫佳华科技有限公司 合同编号：OM20210312-09（薛智垚）【磨丁站】

2021-03-21 15:02 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2021-03-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时

描述			
收货地址：	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县 磨憨经济开发区中老铁路磨憨物资储备基地		
收货人：	梁超	电话：	18314521435
付款说明：	已付款		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：	发货时外包装上用标签打印：“中老铁路信息专业北京经纬信息技术公司一分部（1套） 动环监控系统”		

清单

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1	
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1	
3	监控终端		套	1	电脑+显示器
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
5	区域漏水检测电缆-15M	OM-LDA-B601/15	根	1	
6	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1180 (2V、6V、12V)	个	1	
7	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600 (6V、12V)	个	40	
8	霍尔电流传感器100I	OM-BAT-L601/100	个	1	
9	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1	
10	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1	
11	门磁	OM-ACC-A110	个	1	
12	玻璃破碎探测器（含延时器）	RV971A/SBV971B	个	1	
13	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	1	
14	UPS监控模块	定制	套	1	
15	精密空调监控模块	定制	套	2	

历史记录

#1 - 2021-03-21 15:09 - 薛智垚

增加:

三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
精密电流互感器	OM-ACM-K200/5	个	3

#2 - 2022-05-17 14:21 - 杜小栋

- 状态从新建变更为调试中

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- %完成从0变更为70

#3 - 2022-05-23 15:55 - 杜小栋

- %完成从70变更为90

指导电池接入

#4 - 2023-03-08 18:07 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为薛智垚

- %完成从90变更为100

指导平台异常排查

#5 - 2023-09-20 17:39 - 杜小栋

主机登录密码指导处理