

项目综合 - 任务 #3724

重庆朗鑫电力设备有限公司 合同编号：OM20210426-09（彭冲）

2021-04-28 15:58 - 彭冲

状态:	已到货	开始日期:	2021-04-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1
2	空调远传控制器(单机)	OM-ACA-A801	个	4
3	投入式水位传感器	OM-ACC-A214	个	6
4	8路照明控制器	OM-ACC-A216/6	个	1
5	8路照明控制器	OM-ACC-A216/8	个	1
6	门禁检测模块	定制	套	1
7	防区主机检测模块	定制	套	1
8	视频检测模块	定制	套	1
9	消防主机检测模块	定制	套	1
10	集中器	OM-CMP-10	套	1

发货地址：新疆哈密市兵团十三师火箭农场创博国际影城往西100米（406乡道西50米）

收货人：李金栋

联系方式：17796770195

发货时间：2021年4月30日，常规

历史记录

#1 - 2021-04-29 13:51 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜小栋 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#2 - 2021-05-06 16:38 - 苏正成

- 文件 水位传感器说明书及协议.PDF 已添加

#3 - 2021-05-06 16:42 - 苏正成

- 文件 接线.jpg 已添加

#4 - 2021-05-07 09:46 - 彭冲

- 文件 火灾自动报警系统数据输出通信协议\_采用RS485协议2014.12.5(1).pdf 已添加

- 状态从新建变更为已发货

发货单号：SF1106104139870，重庆朗鑫电力设备有限公司

火灾告警设备信息：主机上要进入用户设置里边把对外接口打开就好了 主机密码都是1357，接口在主机后边的总线滤波器3915标注为485 A B，这是泰和安主机的对外协议

#5 - 2021-05-11 15:04 - 彭冲

6路照明控制器更换为3个4路照明控制器，合同已变更完成，调试时请知悉

#6 - 2021-05-18 10:04 - 彭冲

- 状态从 已发货 变更为 已到货

#### 文件

水位传感器说明书及协议.PDF	411 KB	2021-05-06	苏正成
接线.jpg	214 KB	2021-05-06	苏正成
火灾自动报警系统数据输出通信协议_采用RS485协议2014.12.5 (1).pdf	141 KB	2021-05-07	彭冲