

项目综合 - 任务 #3749

大连森祥科技有限公司/大连分享科技有限公司

(合同编号: OM20210430-10) (大连市瓦房店市税务局2) (农能艺)

2021-05-08 10:05 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2021-05-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.30 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智能机电主机	OM-A6-X300	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温度传感器	OM-TH-S801	个	2	
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/150	个	3	
7	区域漏水检测器	OM-LDA-S801	个	1	
8	区域漏水检测电视-SM	OM-LDA-S601/5	套	1	
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	
10	粉尘传感器(室内)	OM-ACC-A212	个	1	
11	六氟化硫传感器	OM-SF6	台	1	
12	精密空调检测模块	定制	套	1	
13	UPS检测模块	定制	套	1	

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货日期: 2021-05-08 (能发则发, 不能发就等周一再发货)

甲方提供的交货地址: 辽宁省大连市国家税务总局瓦房店市税务局大宽街办公楼 孙怡 18842813882

历史记录

#1 - 2021-05-08 13:41 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2021-05-11 09:46 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-05-18 11:09 - 农能艺

- 状态从已发货变更为已到货

#4 - 2021-05-24 09:09 - 黄正梁

- % 完成从 10 变更为 70

除报警器及定制项，其他常规设备已安装调试完毕，请知悉！

#5 - 2021-05-24 09:09 - 黄正梁

- 状态从 已到货 变更为 调试中

#6 - 2022-06-20 11:10 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- % 完成从 70 变更为 100

电话报警问题处理完成

#7 - 2023-02-23 09:34 - 黄正梁

- 指派给从 王小京 变更为 黄正梁

#8 - 2023-03-02 09:44 - 黄正梁

20230226

设备故障调试

#9 - 2023-03-02 09:44 - 黄正梁

- 指派给从 黄正梁 变更为 农能艺

项目调试完成

#10 - 2024-04-19 10:37 - 黄正梁

- 文件 #5266+主机报警无法查询问题日志+20240419.rar 已添加

问题描述：

主机是老版X300

1713491915185984.png

1713491941566384.png

1. 接入的所有设备，主机无法查询历史报警

1713491859470038.png

2. 接入的六氟化硫配置的类型是精密空调，但是报警记录，显示未知

171349177283657.png

1713491613388949.png

#11 - 2024-04-22 10:19 - 黄正梁

- 文件 NandFlash.rar 已添加

主机nandflash包上传

#12 - 2024-05-30 16:00 - 李凯健

SF6传感器故障排查，现场没有万用表不方便排查问题，两个都通信不上，已让客户寄回

#13 - 2024-05-30 18:36 - 陆志毅

已远程查看主机未发现客户描述问题的异常，SF6显示故障，已测试未通讯。

文件

#5266+主机报警无法查询问题日志+20240419.rar	12.5 MB	2024-04-19	黄正梁
NandFlash.rar	4.77 MB	2024-04-22	黄正梁