

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #377

### 深圳华平信息技术有限公司

2016-05-04 11:47 - 苏贵强

状态:	完结	开始日期:	2016-05-04
优先级:	高	计划完成日期:	2016-05-04
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
王经理，深圳华平公司那边的精密空调，之前厂家给的协议是错的，现在已经问厂家重新发了一份，如附件，请您安排接入一下，谢谢！			

#### 历史记录

#1 - 2016-05-04 14:07 - 苏贵强

- 指派给从 om 经理1 变更为 韦士飞

#2 - 2016-05-04 14:08 - 苏贵强

小韦，深圳华平公司那边的精密空调，之前厂家给的协议是错的，现在已经问厂家重新发了一份，如附件，请抽时间接入一下，谢谢!

#3 - 2016-05-04 18:00 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 100

按新协议更新完成，设置tag1=1. 编号与原来的一致。

#4 - 2016-05-10 09:07 - 韦士飞

- 计划完成日期 被设置为 2016-05-04

#5 - 2016-08-15 09:24 - 苏贵强

已经可以接入，调试成功

#6 - 2016-11-14 09:14 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

反馈成功，可关闭

#### 文件

小机StationAir系列\_MODBUS\_RTU监控协议(SL1308-CT2).doc

207 KB

2016-05-04

苏贵强