

项目综合 - 任务 #3785

武汉创视奇科技有限公司 合同编号：OM20210520-7 辛桂明

2021-05-31 10:02 - 辛桂明

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 已发货 | 开始日期: | 2021-05-31 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2021-06-30 |
| 指派给: | 杜小栋 | % 完成: | 10% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|---|---|--|
| 描述 | | | | | |
| 1 | 智慧机房主机 | OM-A6 X500 | 台 | 1 | |
| 2 | 报警主机 | OM-B5 | 台 | 1 | |
| 3 | 声光报警器 | OM-D2 | 台 | 1 | |
| 4 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 4 | |
| 5 | 配电监测器 | OM-ACM-A601 | 个 | 2 | |
| 6 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 个 | 2 | |
| 7 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 根 | 2 | |
| 8 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 2 | |
| 9 | 16路开关量采集模块 | OM-ACC-A104 | 个 | 1 | |
| 10 | 3D界面 | 定制 | 套 | 1 | |
| 11 | 配电监测模块 | 定制 | 套 | 2 | |
| <p>合同已签</p> <p>货款已支付</p> <p>按常规发货，首页使用3D页面</p> <p>2021-6-1日发货</p> | | | | | |
| <p>甲方提供的交货地址：江西省九江市彭泽县迎宾大道彭泽党校 一楼</p> <p>收货人：李明阳</p> <p>联系方式：153 2728 2026</p> | | | | | |

历史记录

#1 - 2021-05-31 10:24 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-06-04 14:02 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

#3 - 2021-06-15 09:26 - 辛桂明

- 文件 多功能电力仪表用户手册.pdf 已添加

智能电表协议已提供，协议内容包含在改用户手册内，请安排接入。

#4 - 2021-06-18 11:29 - 辛桂明

- 文件3D (2).jpg 已添加

#5 - 2021-06-18 15:34 - 辛桂明

- 文件3D (3) .jpg 已添加

- 文件 已删除(3D (2).jpg)

#6 - 2021-07-13 09:44 - 杜小栋

- 文件A3-4939.asp 已添加

- 文件SM4939.def 已添加

配电监测

文件

| | | | |
|-----------------|---------|------------|-----|
| 多功能电力仪表用户手册.pdf | 3.04 MB | 2021-06-15 | 辛桂明 |
| 3D (3) .jpg | 312 KB | 2021-06-18 | 辛桂明 |
| SM4939.def | 1.42 KB | 2021-07-13 | 杜小栋 |
| A3-4939.asp | 6.56 KB | 2021-07-13 | 杜小栋 |