

## 项目综合 - 任务 #3802

广西南宁品为科技有限公司 合同编号：OM20210607-02 (彭冲)

2021-06-10 09:02 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2021-06-10																																																							
优先级:	普通	计划完成日期:																																																								
指派给:	邓庆旭	% 完成:	90%																																																							
类别:		预期时间:	0.00 小时																																																							
目标版本:		耗时:	0.00 小时																																																							
<b>描述</b>																																																										
<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>品名</th><th>型号</th><th>单位</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>智慧机房主机</td><td>OM-A6 T100</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>报警主机</td><td>OM-B5</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>温湿度传感器</td><td>OM-TH-8801</td><td>个</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>三相电表</td><td>OM-ACM-A801</td><td>个</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>精密电流互感器</td><td>OM-ACM-A200/100</td><td>个</td><td>3</td></tr><tr><td>6</td><td>区域漏水检测器</td><td>OM-LDA-8801</td><td>个</td><td>3</td></tr><tr><td>7</td><td>区域漏水检测电话-4M</td><td>OM-LDA-8801/5</td><td>根</td><td>3</td></tr><tr><td>8</td><td>烟雾探测器</td><td>OM-ACC-A101</td><td>个</td><td>5</td></tr><tr><td>9</td><td>空调远程控制(单机)</td><td>OM-ACA-A801</td><td>个</td><td>3</td></tr><tr><td>10</td><td>红外探测器</td><td>OM-ACC-A100</td><td>个</td><td>2</td></tr></tbody></table>				序号	品名	型号	单位	数量	1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1	2	报警主机	OM-B5	台	1	3	温湿度传感器	OM-TH-8801	个	4	4	三相电表	OM-ACM-A801	个	1	5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	6	区域漏水检测器	OM-LDA-8801	个	3	7	区域漏水检测电话-4M	OM-LDA-8801/5	根	3	8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	5	9	空调远程控制(单机)	OM-ACA-A801	个	3	10	红外探测器	OM-ACC-A100	个	2
序号	品名	型号	单位	数量																																																						
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1																																																						
2	报警主机	OM-B5	台	1																																																						
3	温湿度传感器	OM-TH-8801	个	4																																																						
4	三相电表	OM-ACM-A801	个	1																																																						
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3																																																						
6	区域漏水检测器	OM-LDA-8801	个	3																																																						
7	区域漏水检测电话-4M	OM-LDA-8801/5	根	3																																																						
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	5																																																						
9	空调远程控制(单机)	OM-ACA-A801	个	3																																																						
10	红外探测器	OM-ACC-A100	个	2																																																						
合同已签订，款已支付																																																										

### 历史记录

#1 - 2021-06-15 09:37 - 邓庆旭

- % 完成 从 0 变更为 90

目前项目遗留问题：空调控制器状态变换不了，只显示关机

解决方案：

1.单机空调控制器接电流环。

2.传感器类型选择添加双机空调控制机，然后在主机文件中把单机空调控制器跟双机空调控制器的A3页面互换，单机空调控制器使用原A3页面。

#2 - 2021-06-15 09:44 - 邓庆旭

- 状态从 新建 变更为 调试中

#3 - 2021-06-29 08:53 - 邓庆旭

- 状态从 调试中 变更为 完结