

项目综合 - 任务 #3820

任务 # 3584 (调试中): 重庆宇来通信设备有限公司 合同编号 : OM20210107-09 (薛智珏)

重庆宇来通信设备有限公司 合同编号 : OM20210616-10 (薛智珏)

2021-06-21 11:38 - 薛智珏

状态:	调试中	开始日期:	2021-06-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述			
收货地址 :	甲方指定		
收货人 :		电话 :	
付款说明 :	已付款/分期		
包装说明 :	常规		
快递说明 :	常规		
备注 :			

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	蓄电池检测协议接入	V1.0	套	2

历史记录

#1 - 2021-06-22 15:16 - 黄正梁

- 状态从新建变更为调试中

#2 - 2021-06-23 09:40 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

- % 完成从0变更为10

#3 - 2021-07-03 10:56 - 李军海

更新 :

《[最新锂电池通信协议A1版 \(对外公开\).doc](#)》协议已开发过, 华硕蓄电池产品, 编号=4609-0 ;

《[MC2000程控模块后台通信MODBUS协议V1.0\(0101\).pdf](#)》

》协议未开发, 25号远程未测通, 厂家未提供有效解决方案, 已跟客户协商购买USB转485模块, 用串口调试工具测试, 再反馈。

文件

MC2600监控模块后台通讯MODBUS协议V1.0(1)(1)(1).pdf	1.99 MB	2021-06-21	薛智垚
新收敛模块通讯协议A1版（对外公开）(1).xls	74.5 KB	2021-06-21	薛智垚