

项目综合 - 任务 #3836

杭州九色鹿科技有限公司 合同编号：06

2021-06-28 11:53 - 薛临风

状态:	完结	开始日期:	2021-06-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-06-30
指派给:	薛临风	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

品名	型号		
智能空调机组通信协议 (SCA通用)	RO C-K 2		
智能空调机组通信协议	RO C-B 2		
空调机组通信协议	定制		

收货人：

杭州市西湖区西港新界8D幢1202室 求行辉 13757509594

鲲鹏，记得发合格证。

历史记录

#1 - 2021-06-28 15:42 - 黄正梁

- 文件SCA空调机组通信协议 (SCA通用) (1).pdf 已添加

- 描述 已更新。

- 状态从 新建 变更为 调试中

#2 - 2021-07-01 10:41 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

- % 完成从 0 变更为 10

#3 - 2021-08-04 11:16 - 黄正梁

1、空调无送风温湿度数据，需要删除掉

2、空调增加开关机功能

#4 - 2021-08-04 11:42 - 黄正梁

- % 完成从10 变更为100

设备已调试完成，请知悉！

#5 - 2021-08-04 17:10 - 黄正梁

问题：1、485设备上，不显示设备信息

2、设备配置页面没有支持型号管理功能栏

#6 - 2021-08-09 11:29 - 黄正梁

备份文件恢复后，问题1已经解决!请知悉！

#7 - 2021-09-02 09:35 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 完结

- 指派给从 黄正梁 变更为 薛临风

## 文件

SCA空调机组通信协议（SDA通用）(1).pdf

711 KB

2021-06-28

黄正梁