

项目综合 - 任务 #3921

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20210731-50（武强县税务局）王丽红

2021-07-31 09:56 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2021-07-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	中性不贴标
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	中性不贴标
3	声光报警器	OM-D2	台	1	中性不贴标
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	中性不贴标
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	中性不贴标
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	中性不贴标
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	中性不贴标
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	中性不贴标
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	中性不贴标
10	精密空调检测模块	定制	套	1	中性不贴标
11	UPS检测模块	定制	套	1	中性不贴标

付款说明：未付款，上午付，先领料测试

包装说明：软件显示中性，硬件不贴标

快递说明：常规

发货说明：常规

历史记录

#1 - 2021-07-31 10:03 - 王丽红

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑3-4-301
收货人：马二林 联系方式：15200015344

#2 - 2021-07-31 10:47 - 王丽红

付款最新说明：客户已付款

#3 - 2021-08-02 11:58 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为王小京

- % 完成从0 变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2021-08-09 09:26 - 王丽红

- 文件 武强税务局-UPS--EA800 MODbus通讯协议.pdf 已添加

- 文件 武强税务局-UPS-EA800 系列单相协议_U.pdf 已添加

- 文件 武强税务局-精密空调DME3000协议.zip 已添加

UPS一个设备，有两个协议，一个232 一个485，可以供我们选择开发

#5 - 2021-08-12 10:23 - 王小京

- % 完成从10 变更为70

#6 - 2021-08-12 15:22 - 王小京

- % 完成从70 变更为100

设备调试完成。

#7 - 2021-08-12 15:23 - 王小京

- 状态从新建 变更为 服务中

- 指派给从王小京 变更为 王丽红

#8 - 2021-08-12 15:45 - 王丽红

- 状态从服务中 变更为 完结

文件

武强税务局-UPS--EA800 MODbus通讯协议.pdf	716 KB	2021-08-09	王丽红
武强税务局-UPS-EA800 系列单相协议_U.pdf	452 KB	2021-08-09	王丽红
武强税务局-精密空调DME3000协议.zip	2.36 MB	2021-08-09	王丽红