

项目综合 - 任务 #3961

重庆丰傲科技发展有限公司 合同编号：OM20210820-7 辛桂明

2021-08-20 14:16 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2021-08-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-09-20
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台 1
2	UPS检测模块	定制	套 2
3	精密空调检测模块	定制	套 2
合同已签			
客户晚点付款			
按常规发货			
2021-8-20日款到再发货			
甲方提供的交货地址：重庆市渝中区升伟中环广场1号写字楼16-3			
收货人：陈艳		联系方式：13330230238	

历史记录

#1 - 2021-08-20 15:25 - 辛桂明

这次的主机接入一台UPS和一台精密空调，另外的一套UPS和精密空调接入到以前采购的X300主机上

#2 - 2021-08-23 10:45 - 王慧

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-08-23 10:46 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#4 - 2021-08-26 10:21 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#5 - 2021-09-09 16:23 - 辛桂明

- 文件Shut地址表-AF.pdf 已添加

- 文件SHUT通用描述文件.pdf 已添加

- 文件SHUT协议解析举例.pdf 已添加

- 文件【首先阅读】调试方法和接口位置【不阅此文必然必败！！】.txt 已添加

- 文件5按键DME3000监控接口位置J14A+B-或者由此引出的网口7+8-.PNG 已添加

- 文件9键老款DME监控接口J11位置，优先选电总协议，MODBUS协议有部分不支持PNG 已添加

- 文件DME优化空调MODBUS监控协议(V1.3).pdf 已添加

- 文件DME优化空调YDN23监控协议(V1.63).pdf 已添加

#6 - 2021-09-23 15:37 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

- % 完成从0 变更为100

已完成

#7 - 2021-10-11 10:49 - 辛桂明

- 状态从已发货变更为完结

文件

SHUT通用描述文件.pdf	314 KB	2021-09-09	辛桂明
Shut地址表-AF.pdf	1000 KB	2021-09-09	辛桂明
SHUT协议解析举例.pdf	319 KB	2021-09-09	辛桂明
【首先阅读】调试方法和接口位置【不阅此文必然必败!!!】.txt	1.67 KB	2021-09-09	辛桂明
9键老款DME监控接口J11位置，优先选电总协议，MODBUS协议有部分不支持.PNG	888 KB	2021-09-09	辛桂明
DME优化空调MODBUS监控协议(V1.3).pdf	445 KB	2021-09-09	辛桂明
5按键DME3000监控接口位置J14A+B-或者由此引出的网口7+8-.PNG	633 KB	2021-09-09	辛桂明
DME优化空调YDN23监控协议(V1.63).pdf	684 KB	2021-09-09	辛桂明