

项目综合 - 任务 #4040

深圳市创载网络科技有限公司 合同编号：OM20210907-09 （彭冲）

2021-09-27 15:22 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2021-09-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温度探测传感器	OM-TH-8801	个	4
5	三相电表	OM-ACM-A801	个	1
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
7	区域漏水检测器	OM-LDA-8801	个	1
8	区域漏水检测电流-5M	OM-LDA-8801/5	根	1
9	烟雾探测器（485通讯）	OM-ACC-A101	个	4
10	电源开关12V/1.3A	RS-15-12	个	3
11	UPS检测模块	定制	套	4
12	精密空调检测模块	定制	套	1
13	485转TCP/IP模块	OM-ACC-A108	个	3
14	微信报警		套	1

包装常规，发货常规

发货时间：2021-9-30

发货地址：深圳市福田区北环路梅华路多丽工业区厂房2栋第6层2608

收件人:刘凤鹏13632542050

历史记录

#1 - 2021-09-28 14:50 - 李军海

- 文件485型光电感烟火灾探测报警器说用说明书.doc 已添加
- 描述 已更新。

#2 - 2021-10-06 14:25 - 彭冲

- 状态从新建变更为已到货
- 指派给从彭冲变更为王慧

#3 - 2021-10-12 13:48 - 王慧

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2021-10-12 13:49 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#5 - 2021-11-25 13:40 - 李军海

- 文件 () 05130040-通信协议-A6-EVO-CyberMate-DX-modbus协议-中英文-2019-2-22.pdf 已添加

- 文件 Delta UPS Modbus Definition_v02.10.xlsx 已添加

#6 - 2021-12-06 10:08 - 彭冲

12.2号新增：

UPS检测模块 定制 1个

#7 - 2021-12-06 10:09 - 彭冲

232转TCP模块 1个

#8 - 2021-12-15 09:23 - 李军海

- 文件 741_382_970_Delta UPS Protocol 1.55p-Delta.pdf 已添加

#9 - 2021-12-15 09:23 - 李军海

- 文件 中达UPS小机铭牌.jpg 已添加

#10 - 2021-12-16 15:30 - 李军海

项目进展：

1、《[741_382_970_Delta UPS Protocol 1.55p-Delta.pdf](#)》小机UPS协议已开发过，编号=799-0

2、《[05130040-通信协议-A6-EVO-CyberMate-DX-modbus协议-中英文-2019-2-22.pdf](#)》精密空调协议已开发，编号=2087-0，缺少空调控制的开发，开机、关机、温度设定点、湿度设定点

#11 - 2021-12-28 15:22 - 李军海

- 文件 中达大机UPS测试数据-data1228.txt 已添加

- 文件 中达大机UPS铭牌.jpg 已添加

- 文件 中达大机UPS屏显.rar 已添加

- 文件 中达大机UPS通讯接口.jpg 已添加

#12 - 2022-01-05 16:21 - 黄正梁

UPS与空调已重新接入完成

问题：空调的控制功能尚未生效，请知悉！

#13 - 2022-02-09 17:47 - 黄正梁

- 状态从 已到货 变更为 服务中

- % 完成 从 0 变更为 100

icon_rar.gif [icon_rar.gif](#)

icon_rar.gif [icon_rar.gif](#)

项目已调试完成，请知悉！

20220630 UPS，精密空调协议上传

UPS：4888

精密空调：4880

20221021

UPS（4888）增加总负载以及电池容量两个测点

已完成

#14 - 2022-03-04 11:36 - 彭冲

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

485型光电感烟火灾探测报警器说用说明书.doc	731 KB	2021-09-28	李军海
Delta UPS Modbus Definition_v02.10.xlsx	198 KB	2021-11-25	李军海
() 05130040-通信协议-A6-EVO-CyberMate-DX-modbus协议-中英文-2019-23-21.pdf	23.2 KB	2021-11-25	李军海
741_382_970_Delta UPS Protocol 1.55p-Delta.pdf	2.87 MB	2021-12-15	李军海
中达UPS小机铭牌.jpg	192 KB	2021-12-15	李军海
中达大机UPS测试数据-data1228.txt	11.7 KB	2021-12-28	李军海
中达大机UPS铭牌.jpg	177 KB	2021-12-28	李军海
中达大机UPS通讯接口.jpg	128 KB	2021-12-28	李军海
中达大机UPS屏显.rar	512 KB	2021-12-28	李军海