

智慧机房 V2.0 - 任务 #411

福建优迪电力技术有限公司

2016-05-16 10:47 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2016-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-05-21
指派给:	test u3	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理： 你好，附件为福建优迪电力技术有限公司的领料单，其中1、2、3、4、8项在2015.5.15已发货，第5项已跟采购沟通进行采购，货到后请安排测试，谢谢。			

历史记录

#1 - 2016-05-16 14:04 - 李军海

- 文件 粉尘变送器ModBus协议说明书V1.1.pdf 已添加

- 指派给 被设置为 om 经理1

王经理： 客户为A6主机环境，有如下定制项：

1.粉尘传感器联动除尘器的开启关闭（采用继电器输出DO），粉尘传感器达到告警状态时开启除尘器，正常状态关闭除尘器。

2.分别有2个粉尘传感器联动2台除尘器 粉尘传感器协议如附件，请抓紧时间安排联动软件的写入，谢谢！

#2 - 2016-05-20 13:41 - test u3

- 计划完成日期 被设置为 2016-05-21

- 状态从 新建 变更为 调试中

- 指派给 从 om 经理1 变更为 test u3

已经实现，可以测试 参考.61 更新omalm B3-t.html 和相应的C0-1/3/4/6x.asp

#3 - 2016-05-20 13:57 - test u3

是B2-t.html 还有B2.html也要改

#4 - 2016-05-20 17:37 - test u3

仅适用新配置界面中

#5 - 2016-09-27 10:05 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

- % 完成 从 0 变更为 100

询问反馈无其他问题，可关闭

文件

领料单.xlsx	10.7 KB	2016-05-16	卢冬苹
粉尘变送器ModBus协议说明书V1.1.pdf	200 KB	2016-05-16	李军海