

智慧机房 V2.0 - 任务 #412

门禁控制器断电恢复问题

2016-05-16 14:58 - 薛 智垚

状态:	完结	开始日期:	2016-05-16
优先级:	高	计划完成日期:	2016-05-19
指派给:	韦 士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
王经理： 经过测试，门禁控制器断电后，再次上电系统需要15分钟左右才能恢复正常，这个问题已经影响客户的正常使用测试；请研发部修改，并给出修改需要周期？谢谢！			

历史记录

#1 - 2016-05-18 13:37 - test u3

- 计划完成日期 被设置为 2016-05-19
- 指派给 从 om 经理1 变更为 韦 士飞

检查下net通讯的自恢复处理

#2 - 2016-05-19 10:23 - 韦 士飞

- 状态 从 新建 变更为 已发货
- % 完成 从 0 变更为 80

SerNet改用原生Socket实现，目前程序正常运行。在断网状态下是否会有卡顿现象还需要测试。程序已经提交测试

#3 - 2016-05-19 17:50 - 韦 士飞

- 状态 从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 80 变更为 100

#4 - 2016-07-23 11:31 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

A6 v1.1r已经正式发布