

项目综合 - 任务 #4154

任务 # 3983 (调试中): 陕西汇远能源科技有限公司 合同编号 : OM20210812-08 (薛智焱) 【长庆石油】

陕西汇远能源科技有限公司 合同编号 : OM20210812-08 (薛智焱) 【长庆石油】 新增3套

2021-11-25 14:00 - 薛智焱

状态:	调试中	开始日期:	2021-11-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时

描述			
收货地址 :	待定		
收货人 :	待定	电话 :	待定
付款说明 :	已付款/分期		
包装说明 :	中性		
快递说明 :	中性		
备注 :			

清单

新项目3套清单

序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量
一	控制系统设备				
1	配电站智能监控屏柜	OMARA	2360*800*600	台	1
2	DC12V开关电源	明伟	EDR-120-12	个	1
3	DC24V开关电源	明伟	EDR-120-24	个	1
4	智慧机房主机	OMARA	OM-T300	台	1
5	智能辅助监控系统软件	OMARA	V1.0	套	1
6	触摸动环屏	OMARA	HT-CM-A105	个	1
7	触摸动环屏监控软件	OMARA	V1.0	套	1
8	220V 9A 交流接触器	正泰	CJX2-0910/0901	个	3
9	220V 18A 交流接触器	正泰	CJX2-1810/1801	个	3
10	中间继电器	正泰	JZX-22F(D)/2Z8脚	排	6
11	PLC控制器	国产	PLC-LX3V-2424MR	个	1
12	远控空开	麦多奇	SWB1-125	个	12
13	双电源切换装置	正泰	NXZM-200A	套	1
14	指示灯及按钮	国产		个	24

15	空开2P	正泰	2P/32A	个	5	
16	空开3P	正泰	3P/64A	个	1	
17	16路开关量模块	OMARA	OM-ACC-A104	个	1	
18	48口理线架	沃迪特	加厚金属19英寸24档48口理线架	个	1	
二 外围传感器设备						
1	温湿度传感器（室内带显示）	OMARA	OM-TH-B801	个	3	
2	温湿度传感器（高防护室外潮湿环境用）	建大仁科		个	4	
3	三相电量仪	惠测	HC-63C-5	套	1	
4	一氧化碳传感器	威海精讯		台	1	
5	甲烷传感器	威海精讯		台	1	
6	空调控制器	建大仁科	OM-ACA-A801	个	4	
7	水位（5米）（变送器传感器一体不带显示）	国产优质		套	4	
8	液位浮球开关（5米）	伊莱科（ELECALL）	EM15-2	个	8	
9	潜水泵	凯源水泵机电	WQD3-8-0.25S	个	4	
10	区域漏水监测器	OMARA	OM-LDA-B801	台	4	
11	区域漏水检测电缆-20M	OMARA	OM-LDA-B601/20	根	4	
12	轴流风机(防虫网、百叶窗、不锈钢防雨罩)	奇风电气	SFG 3-4	个	2	
13	不锈钢防雨罩	国产	14寸加强型201不锈钢有网	个	2	
14	工器具柜温湿度监测（带显示）	OMARA	OM-TH-B801	个	6	
15	断路器机构箱温湿度监测（不带显示）	建大仁科		个	7	

以上清单为1套，本单共3套。

历史记录

#1 - 2022-06-23 17:05 - 杜小栋

- 描述 已更新。

- 状态从 新建 变更为 调试中

#2 - 2022-09-19 16:58 - 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 10

#3 - 2022-11-09 16:45 - 杜小栋

指导升级平台，处理主机故障问题

#4 - 2022-12-20 18:04 - 杜小栋
主机死机问题指导处理

#5 - 2023-03-20 12:21 - 杜小栋
现场配合调试测试

#6 - 2023-07-18 17:21 - 杜小栋
配置指导