

项目综合 - 任务 #4158

北京航天智信科技有限公司（彭冲）

2021-11-26 16:57 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2021-11-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭冲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2021-11-26 16:58 - 彭冲

- 主题从北京航天智信科技有限公司变更为北京航天智信科技有限公司（彭冲）

序号	品名	型号	单位	数量
1	智能机房主机	OM-A8 L200	台	1
2	声光报警器	OM-DZ	台	2
3	机柜式温度传感器	OM-TH-B001	个	4
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B001	个	3
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B001/5	根	3
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2

常规

主机为X300贴L200的标签（双电源）

#2 - 2021-11-30 14:26 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉!

#3 - 2021-12-15 09:53 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2022-03-04 09:42 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

#5 - 2022-03-28 10:19 - 杜小栋
- 指派给从杜小栋变更为彭冲
- % 完成从0变更为100

#6 - 2022-07-06 15:51 - 彭冲
- 状态从调试中变更为完结