

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #421

### 浙江嘉兴客户动环项目新门禁接入和UPS接入可行性确认

2016-05-20 17:21 - 李军海

状态:	完结	开始日期:	2016-05-20
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> 王经理：你好！潘红妮有个浙江嘉兴的客户项目有门禁和UPS接入的需求，具体需求如下： 1.门禁：要有刷卡记录，和公司现有的门禁记录功能一致；2.UPS已可接入，不需要重新开发。 监控主机为A6，附件为门禁和UPS相关通讯协议，请尽快评估项目的可行性！			

#### 历史记录

#1 - 2016-05-20 17:35 - test u3

UPS可以接入，门禁无法接入，提供的不是协议而是SDK，仅能工作在WIN XP以上环境下

#2 - 2016-05-20 17:36 - test u3

- 指派给从 om 经理1 变更为 李军海

还有时间要求没提

#3 - 2016-05-21 09:08 - 李军海

王经理，门禁无法接入，现需要和客户再次沟通门禁接入事宜（是否更换成我们自己的门禁系统），项目还没有签订，具体时间未定。

#4 - 2016-07-13 10:02 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 完结

#### 文件

门禁开发包.rar	1.7 MB	2016-05-20	李军海
梦幻城堡C6~20KS通讯协议中文版.pdf	221 KB	2016-05-20	李军海