

项目综合 - 任务 #4287

天津启居安科技发展有限公司 合同编号：OM20220301-09 邓枢枫
(河北青县某部通信设施升级改造项)

2022-03-02 14:21 - 邓枢枫

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2022-03-02 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 邓枢枫 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 5.00 小时 |

描述

| 序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|----------------|---------------|----|----|---------------|
| 1 | 智慧机房主机 | OM-A6 X500 | 台 | 1 | GW-A6 T600 |
| 2 | 报警主机 | OM-B5 | 台 | 1 | GW-B4 |
| 3 | 声光报警器 | OM-D2 | 台 | 1 | GW-D2 |
| 4 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 3 | GW-TH-B801 |
| 5 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 个 | 2 | GW-LDA-B801 |
| 6 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 根 | 2 | GW-LDA-B601/5 |
| 7 | 四门门禁控制器 | OM-ACC-A113 | 个 | 1 | GW-ACC-A113 |
| 8 | 指纹密码刷卡一体机 (IC) | F7plus+IC模块 | 个 | 4 | GW-F7plus |
| 9 | 出门按钮 | OM-ACC-A118 | 个 | 4 | GW-ACC-A118 |
| 10 | IC卡 | OM-ACC-A120 | 张 | 10 | GW-ACC-A120 |
| 11 | 单门磁力锁 | OM-ACC-A123 | 个 | 4 | GW-ACC-A123 |
| 12 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 3 | GW-ACC-A101 |
| 13 | 精密空调检测模块 | 定制 | 套 | 1 | 定制 接入两台同一种协议 |
| 14 | UPS检测模块 | 定制 | 套 | 1 | 定制 |

- 1. 付款方式: 已付
- 2. 发货时间: 3月3日 下班前
- 3. 技术方案: 定制客户的品牌、型号 绿源 , 型号贴备注的型号
- 4. 发货地址: 天津市西青区新科道新科园2号楼3102室, 李健接收, 18920226535

历史记录

#1 - 2022-03-04 09:15 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2022-03-14 10:22 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

#3 - 2022-07-04 09:19 - 王小京

- 状态从已发货 变更为 调试中

- % 完成从0 变更为30

#4 - 2022-07-04 16:22 - 黄正梁

- 文件 空调-omDemo-text.txt 已添加

空调已经测试通, 数据正确, 需要开发

#5 - 2022-07-04 16:35 - 黄正梁

门禁卡配权已调试完成

#6 - 2022-07-06 12:12 - 王小京

- 文件SM4940.rar 已添加

#7 - 2022-07-08 15:28 - 王小京

- % 完成从30 变更为90

常规 门禁 精密空调 UPS 调试完成。

#8 - 2022-07-15 12:04 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- % 完成从90 变更为100

#9 - 2022-11-16 15:35 - 王小京

- 指派给从王小京 变更为 邓枢枫

#10 - 2022-11-16 15:36 - 王小京

项目调试完成。

#11 - 2022-11-19 09:08 - 邓枢枫

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

| | | | |
|---|---------|------------|-----|
| 品牌.jpg | 9.9 KB | 2022-03-02 | 邓枢枫 |
| HAC02小型机房空调通信协议-V1.0(1)2021.1.29(1).pdf | 310 KB | 2022-03-02 | 邓枢枫 |
| RS232通讯协议之工频系列(三相单相)高频33和工频(1).docx | 34.7 KB | 2022-03-02 | 邓枢枫 |
| 空调-omDemo-text.txt | 31.2 KB | 2022-07-04 | 黄正梁 |
| SM4940.rar | 2.92 KB | 2022-07-06 | 王小京 |