

项目综合 - 任务 #4300

南京悦能智能科技有限公司（合同编号：OM20220309-18）（江西省九江市庐山市海会镇长岭风电场）（农能艺）

2022-03-11 15:54 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2022-03-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智能机房主机	OM-A6 X300	台	2	
2	机柜温湿度传感器	OM-TH-8801	个	10	机柜温湿度

付款说明：已付款

包装说明：按照 OM-TH-8801 规格

快递说明：常规

发货日期：2022-03-12

收货地址：江西省九江市庐山市海会镇长岭风电场 李群 1588700371

历史记录

#1 - 2022-03-12 15:21 - 玉绍涛

由普通的温湿度换成了机柜温湿度，机柜温湿度不能设置成19和20的地址，主机上需修改。

地址：16、17、18、21、22 X2

#2 - 2022-03-14 10:38 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-03-14 11:00 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

- % 完成从0变更为10

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2022-03-18 11:51 - 农能艺

机柜温湿度换成常规的机房温湿度传感器，旧的已经邮寄给并入库，新的今天给客户邮寄

#5 - 2022-04-19 16:36 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从10变更为70

6个温湿度接入完毕

#6 - 2022-05-06 16:40 - 陆志毅

主机post上传第三方平台数据经研发协助已经完成对接

#7 - 2022-07-06 18:04 - 陆志毅

一个温湿度故障，寄回维修

#8 - 2023-02-20 10:48 - 陆志毅

主机以升级最新SM，处理温湿度零下数值显示问题。

#9 - 2023-05-03 22:28 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 农能艺

- % 完成从 70 变更为 100