

智慧机房 V2.0 - 功能 #432

南京勘普优特公司客户新需求

2016-05-31 09:53 - 谭显宏

状态:	完结	开始日期:	2016-05-31
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	om 经理1	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
A6监控主机：在页面增加报警解除按钮，对于已经确定的报警进行人工停止报警 集中监控平台： 平台报警弹窗需要有提示音，每次弹窗都带有音效发出			

历史记录

#1 - 2016-05-31 09:56 - 谭显宏

显宏 谭 写到：> A6监控主机：> 在页面增加报警解除按钮，对于已经确定的报警进行人工停止报警 > 集中监控平台：>
平台报警弹窗需要有提示音，每次弹窗都带有音效发出 集中监控平台：在电子地图上的开关量显示应该为：正常、告警状态，目前显示的是0和1。

#2 - 2016-06-01 15:04 - 李军海

- 指派给从李军海 变更为 om 经理1

王经理：需求内容如上描述！请评估以上需求内容是否可以定制实现，如可以，请安排开发，谢谢！

#3 - 2016-11-21 14:04 - 李军海

项目已完结，请知悉！谢谢！

#4 - 2016-11-23 09:05 - 韦士飞

- 状态从新建 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 100

项目完结

#5 - 2016-12-14 09:37 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

反馈完结 可关闭