

项目综合 - 任务 #4325

四川汇智睿杰科技有限公司 合同编号：OM20220325-10 辛桂明

2022-03-25 15:19 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-03-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-04-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
7	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1
8	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
9	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
10	UPS检测模块	定制	套	1
11	精密空调检测模块	定制	套	1
12	门禁检测模块	定制	套	1
13	消防检测模块	定制	套	1
14	视频检测模块	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货 ( 首页3D)

2022-3-25日发货

甲方提供的交货地址：四川省成都市武侯区科华中路76号新南大楼501

收货人：陈姐

联系方式：18808058243

历史记录

#1 - 2022-03-26 15:12 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2022-03-31 11:23 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-04-27 17:01 - 杜小栋

- 文件 EA990 G4 40-120K Modbus通信协议\_U(2)(1).pdf 已添加

- 文件 SM4939.def 已添加

- 文件 A3-4939.asp 已添加

- 文件 A3-4939.js 已添加

UPS

协议

#4 - 2022-04-27 17:09 - 杜小栋

- 文件 A3-4617.asp 已添加

- 文件 A3-4617.js 已添加

- 文件 SDA通信协议(1).pdf 已添加

- 文件 SM4617.def 已添加

精密空调 协议

#5 - 2022-04-28 17:48 - 陆志毅

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 10

设备已指导接线

#6 - 2022-04-29 13:57 - 陆志毅

主机设备二级页面空白，待研发解决。

#7 - 2022-04-29 17:39 - 陆志毅

- 文件 #4327 持一（北京）科技有限公司（合同编号：OM20220325-13）（北京市海淀区中关村科学城空天产业园超算机房）（农能艺）.rar 已添加

升级www，已经解决页面的问题

#8 - 2022-05-10 10:20 - 陆志毅

精密空调和UPS协议有问题，待确认。

现场人员反馈门禁、消防、摄像头都不用接入。

#9 - 2022-05-12 11:41 - 陆志毅

- 文件 SDA通信协议(2).pdf 已添加

精密空调已经接入，编号2064

#10 - 2022-05-12 15:16 - 陆志毅

- 文件 EA990 10-120KVA塔式机\_MODbus协议\_V1.4（最新）(1).pdf 已添加

常规设备接入调试完毕，UPS已测试，需开发接入

#11 - 2022-05-16 17:31 - 陆志毅

- 文件 SM4695.rar 已添加

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 杜小栋 变更为 辛桂明

- % 完成从 10 变更为 100

UPS接入完成

#12 - 2022-07-11 10:32 - 陆志毅

报警器需求沟通, 客户需联动音频设备

#13 - 2022-07-29 14:16 - 辛桂明

- 状态从 服务中 变更为 完结

## 文件

EA990 G4 40-120K Modbus通信协议_U(2)(1).pdf	392 KB	2022-04-27	杜小栋
SM4939.def	4.88 KB	2022-04-27	杜小栋
A3-4939.asp	9.29 KB	2022-04-27	杜小栋
A3-4939.js	1.53 KB	2022-04-27	杜小栋
A3-4617.asp	6.65 KB	2022-04-27	杜小栋
A3-4617.js	711 Bytes	2022-04-27	杜小栋
SDA通信协议(1).pdf	496 KB	2022-04-27	杜小栋
SM4617.def	2.57 KB	2022-04-27	杜小栋
#4327 持一(北京)科技有限公司(合同编号: OM20220325-13)(北京市海淀区中关村科苑城空天产业园超算机房)(农能艺).rar			陆志毅
SDA通信协议(2).pdf	496 KB	2022-05-12	陆志毅
EA990 10-120KVA塔式机_MODbus协议_V1.4(最新)(1).pdf	252 KB	2022-05-12	陆志毅
SM4695.rar	3.66 KB	2022-05-16	陆志毅