

项目综合 - 任务 #4329

沈阳航达机载设备有限公司（台州航材库）合同编号：OM20220314-08 此清单为台州航材库设备清单

2022-03-29 15:14 - 薛智垚

状态:	服务中	开始日期:	2022-03-29	
优先级:	普通	计划完成日期:		
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%	
类别:		预期时间:	0.00 小时	
目标版本:		耗时:	4.30 小时	
描述				
智慧机房主机	OMARA	OM-A6 T300	台	1
空调远程控制器	OMARA	OM-ACA-A801	套	4
防爆温湿度传感器	OMARA	OM-TH-B801	个	16
恒湿恒温控制模块	OMARA	定制	套	1
集中端	OMARA	OM-CMP-10	套	1
此清单为台州航材库清单，只用在第二台服务器上				
备注：				
由于服务器无法在现场安装平台，客户邮寄过来三台服务器，要求我们				
在服务器上安装平台。				

历史记录

#1 - 2022-03-31 11:28 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-03-31 14:49 - 薛智垚

此清单品牌型号LOGO全部用迈世的

#3 - 2022-04-07 10:05 - 薛智垚

系统概述：

1. 本系统是在航材/军械仓库中，主要功能是在控制仓库中温湿度值，通过采集每个点的温湿度值然后进行计算，求出湿度的平均值（单个湿度的值也要显示），根据湿度平均值来控制空调和除湿机的开关，确保仓库中的环境为恒温恒湿的状态。

2. 系统构成：每个仓库中用一台监控主机，对温湿度等数据进行采集，然后根据湿度的平均值联动空调和除湿机的开关，可在现场查看数据、控制空调和除湿机，最后由集中管理平台对每个仓库进行统一管理控制。

3. 控制：除湿机通过485接口直接控制，空调通过空调控制器来控制

#4 - 2022-04-11 15:15 - 黄正梁

- 文件 沈阳航达平台需求.doc 已添加

- 指派给从 杜小栋 变更为 黄正梁

防爆温湿度对应型号：1280-0 （旧版的）

#5 - 2022-04-26 13:51 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#6 - 2022-07-18 14:14 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 10

#7 - 2022-08-29 11:28 - 黄正梁

已在公司搭建环境测试，目前测试正常，但是有些功能需要优化，二次开发，跟进中

#8 - 2022-08-31 10:26 - 黄正梁

- 文件 v6.0 版本 linux-4.10.1_syhd-1.0.zip 已添加

- 文件 wnmp_4.10.1_syhd-1.0_x64.exe 已添加

- 文件 wnmp_4.10.1_syhd-1.0_x86.exe 已添加

- 文件 集中平台沈阳航达说明文档.docx 已添加

- 文件 沈阳航达平台需求-0718.doc 已添加

- 文件 沈阳航达平台需求-0826.doc 已添加

- 文件 4.10.1_syhd-1.0 to 4.10.1_syhd-1.1.zip 已添加

- 文件 logo-shenyang.png 已添加

- % 完成从 10 变更为 30

定制版平台已经升级测试完成。

服务器锁屏密码：A.123456789

以上是安装文件以及升级文件

#9 - 2022-09-20 17:52 - 黄正梁

- % 完成从 30 变更为 90

平台已全部升级完成，且已测试通过，请知悉！

#10 - 2022-09-21 14:54 - 陆志毅

除湿机已升级到主机，平台已配置，平台除湿机温度数据需要外协作处理。

#11 - 2022-09-29 09:27 - 黄正梁

- 描述 已更新。

#12 - 2022-09-29 09:30 - 黄正梁

- 文件 除湿机协议文件.rar 已添加
- 文件 4.10.1_syhd-1.1 to 4.10.1_syhd-1.2.zip 已添加

平台上除湿机的湿度测点，精确值处理不对，需要研发协助

#13 - 2022-11-21 09:37 - 黄正梁

- 1、空调联动功能失效处理，已解决
- 2、打开首页3D图，点击空调图标，卡顿问题，跟进中

#14 - 2022-12-05 10:59 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中
- 指派给从 黄正梁 变更为 薛智堯
- % 完成 从 90 变更为 100

项目完成，请知悉！

#15 - 2024-05-16 18:05 - 黄正梁

台州项目，平台故障数据量Innert过大导出，导致平台卡死，已清空处理

文件

沈阳航达平台需求.doc	116 KB	2022-04-11	黄正梁
v6.0版本linux-4.10.1_syhd-1.0.zip	26.7 MB	2022-08-31	黄正梁
wnmp_4.10.1_syhd-1.0_x64.exe	69.7 MB	2022-08-31	黄正梁
集中平台沈阳航达说明文档.docx	62.7 KB	2022-08-31	黄正梁
沈阳航达平台需求-0718.doc	215 KB	2022-08-31	黄正梁
沈阳航达平台需求-0826.doc	215 KB	2022-08-31	黄正梁
wnmp_4.10.1_syhd-1.0_x86.exe	67.8 MB	2022-08-31	黄正梁
4.10.1_syhd-1.0 to 4.10.1_syhd-1.1.zip	26.5 MB	2022-08-31	黄正梁
logo-shenyang.png	212 KB	2022-08-31	黄正梁
除湿机协议文件.rar	4.14 KB	2022-09-29	黄正梁
4.10.1_syhd-1.1 to 4.10.1_syhd-1.2.zip	26.5 MB	2022-09-29	黄正梁