

项目综合 - 任务 #4343

成都鑫速能科技有限公司 合同编号：OM20220406-09 (薛智垚)

2022-04-08 10:59 - 薛智垚

状态:	服务中	开始日期:	2022-04-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述			
收货地址：	四川省成都市锦江区莲桂西路		
收货人：	何国兴	电话：	13980854943
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：			

清单

序号	品名	型号	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	2
2	智慧机房主机	OM-A6 T300	1
3	报警主机	OM-B5	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	5
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	3

6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	9	
7	配电监测器	OM-ACM-A601	3	
8	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	5	
9	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	5	
10	空调远程控制器	OM-ACA-A801	2	
11	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	3	
12	IC读卡器	OM-ACC-A117	3	
13	红外探测器	OM-ACC-A100	3	
14	烟雾探测器	OM-ACC-A101	4	
15	232转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A109	1	
16	触摸动环屏	OM-ACC-A103	3	
17	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	3	
18	精密空调检测模块		套	3
19	UPS检测模块		套	3
20	集中端		套	1
21	视频检测模块		套	1

## 历史记录

---

#1 - 2022-04-12 11:36 - 李军海

- 状态从新建变更为已到货
- 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁，负责指导改项目，请知悉！

#2 - 2022-04-13 14:22 - 黄正梁

- 状态从已到货变更为调试中

#3 - 2022-04-13 14:23 - 黄正梁

- %完成从0变更为20

#4 - 2022-04-13 14:24 - 黄正梁

232转TCP用于接一楼的UPS

#5 - 2022-04-18 16:30 - 陆志毅

8个摄像头接入完成，集中平台安装配置完成

#6 - 2022-04-21 18:03 - 黄正梁

- 文件日志.rar已添加

微信告警推送时，报警解除时，发给客户的消息是故障状态，日志已取回。

#7 - 2022-04-29 15:50 - 黄正梁

- 文件Easy UPS 3S Modbus Register Map.pdf已添加
- 文件2.png已添加
- 文件条形码.jpg已添加
- 文件微信截图\_20220420141207.png已添加
- 文件微信图片\_20220420140907.jpg已添加
- 文件微信图片\_20220420140939.jpg已添加
- 文件微信图片\_20220420140949.jpg已添加
- 文件施耐德SNMP.rar已添加

#8 - 2022-04-29 15:59 - 黄正梁

该项目目前还剩下8楼的UPS尚未调试接入，目前需要更换通讯卡，通讯卡跟UPS不匹配。

#9 - 2022-05-06 13:46 - 黄正梁

之前该项目预留的两个问题：

- 1、X500主机，新版门禁（3331-3）接入，配置界面采集数据选项无法勾选，门禁三级界面的基本信息，监测项状态为空（#4343成都鑫速）
- 2、X500主机，微信报警推送，红外告警解除，推送的消息是，红外故障，而应该是告警解除。（#4343成都鑫速）

问题一已解决，问题二跟进中，日志已取回，请知悉！

#10 - 2022-05-10 16:34 - 黄正梁

- % 完成从20 变更为80

182.0.29.29 莲花西路机房

182.0.29.30 福字街机房

182.0.29.31 天府宝座机房

#11 - 2022-05-18 14:03 - 张群瑞

- 1、omAppPost调试，红外监测设备告警解除设备状态“故障”问题处理升级文件已经上传至盯盘；
- 2、盯盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2022/#4343 成都鑫速能科技有限公司 合同编号：OM20220406-09 (薛智堯)
- 3、参考“readme.txt”说明；
- 4、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录；

#12 - 2022-05-24 14:22 - 黄正梁

- 文件 升级POST无法启动问题日志-0524.rar 已添加

主机升级后，POST无法启动，提示找不到这个文件，日志已取回

#13 - 2022-05-24 17:31 - 张群瑞

现场主机为M28x主机，并非X500主机，已重新上传omAppPost至盯盘

#14 - 2022-05-26 09:59 - 黄正梁

- 文件 日志-0526.rar 已添加

升级上M28X版的omAppPost文件，问题还未解决，问题发现可以在日志上看到，时间是2022年5月26日09:50:30左右

日志已上传，请知悉

20220606 微信报警问题经测试，已经解决，请知悉！

#15 - 2022-06-06 10:28 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

#16 - 2022-06-06 17:48 - 黄正梁

- % 完成从 80 变更为 100

微信未解除报警推送问题，经测试，已解决，请知悉！日志等客户有时间再取回

## 文件

日志.rar	1.6 MB	2022-04-21	黄正梁
Easy UPS 3S Modbus Register Map.pdf	326 KB	2022-04-29	黄正梁
2.png	14.1 KB	2022-04-29	黄正梁
条形码.jpg	689 KB	2022-04-29	黄正梁
微信截图_20220420141207.png	12.9 KB	2022-04-29	黄正梁
微信图片_20220420140907.jpg	188 KB	2022-04-29	黄正梁
微信图片_20220420140939.jpg	230 KB	2022-04-29	黄正梁
微信图片_20220420140949.jpg	136 KB	2022-04-29	黄正梁
施耐德SNMP.rar	2.79 KB	2022-04-29	黄正梁
升级POST无法启动问题日志-0524.rar	60.4 KB	2022-05-24	黄正梁
日志-0526.rar	1020 KB	2022-05-26	黄正梁