

智慧机房 V2.0 - 任务 #436

任务 # 426 (完结): 新刷机包问题修正

24节电池巡检仪总电压有时跳变为0

2016-05-31 15:42 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-05-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-05-31
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2016-05-31 15:44 - 韦士飞

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 100

将数据结构定义按协议的要求由WORD改为short类型。同时解决显示负数的问题。

#2 - 2016-07-23 10:46 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

v1.1r已正式发布