

## 项目综合 - 任务 #4364

北京唯新锐创科技有限公司 合同编号：OM20220422-29（彭冲）

2022-04-24 11:04 - 彭冲

状态:	调试中	开始日期:	2022-04-24																				
优先级:	普通	计划完成日期:																					
指派给:	王慧	% 完成:	20%																				
类别:		预期时间:	0.00 小时																				
目标版本:		耗时:	0.00 小时																				
<b>描述</b>																							
<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>品名</th><th>型号</th><th>单位</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>报警主机</td><td>OM-K2-S30</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>GSM短信报警模块</td><td>OM-B3</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>ping IP地址</td><td>V1.0</td><td>套</td><td>3</td></tr></tbody></table>				序号	品名	型号	单位	数量	1	报警主机	OM-K2-S30	台	1	2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	3	ping IP地址	V1.0	套	3
序号	品名	型号	单位	数量																			
1	报警主机	OM-K2-S30	台	1																			
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1																			
3	ping IP地址	V1.0	套	3																			
发货地址：北京朝阳区南十里居11号楼1门401室																							
		周众任	13910686484																				

### 历史记录

#1 - 2022-04-26 13:59 - 方翠婵

- 描述 已更新。

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2022-05-11 17:22 - 黄正梁

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 20

家里主机S30升级测试，通过485/232设备添加测试，功能正常，无异常现象，请知悉！

#3 - 2022-05-16 16:01 - 黄正梁

0516，主机接了两传感器，一个温湿度，一个开关量设备，设备正常与报警状态下，对IP ping模块无影响，请知悉！

#4 - 2022-08-08 16:49 - 陆志毅

已升级配置，调试还未完成

#5 - 2022-08-08 16:55 - 陆志毅

- 文件#4364 北京唯新锐创科技有限公司 合同编号：OM20220422-29（彭冲）.rar 已添加

#6 - 2022-08-11 10:05 - 陆志毅

已配置调试完成，客户报警主机未插卡测试

### 文件

#4364 北京唯新锐创科技有限公司 合同编号：OM20220422-29（彭冲）.rar 4.1 KB

2022-08-08

陆志毅