

项目综合 - 任务 #4379

北京英德利网络有限公司 合同编号：OM20220506-06 王丽红

2022-05-07 10:35 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2022-05-07										
优先级:	普通	计划完成日期:											
指派给:	王丽红	% 完成:	100%										
类别:		预期时间:	0.00 小时										
目标版本:		耗时:	0.00 小时										
<b>描述</b>													
<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>品名</th><th>型号</th><th>单位</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>报警主机</td><td>OM-B5</td><td>台</td><td>1</td></tr></tbody></table>				序号	品名	型号	单位	数量	1	报警主机	OM-B5	台	1
序号	品名	型号	单位	数量									
1	报警主机	OM-B5	台	1									
甲方提供的交货地址：安徽省合肥市肥西县青鸾路-采埃孚合力工厂													
收货人：胡波													
联系方式：180 5600 2567													
付款说明：已付款													
包装说明：常规													
快递说明：常规													
发货说明：2022.05.07													
备注：18年的项目#1707,B4报警器发不了短信，进行替换B5；已与李总监沟通可以先远程升级采集X100采集主机接入新款B5，如不行需要客户寄回老款主机进行升级再接入报警主机，主机需要进行升级告知！													

历史记录

#1 - 2022-05-09 09:44 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2022-05-17 15:39 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 50

#3 - 2022-05-26 15:25 - 王小京

远程升级主机出现问题：1.UPS有数据返回设备故障 温湿度 漏水正常。2.设备ID乱码。

已给客户，恢复主机 设备正常

#4 - 2022-05-26 16:52 - 王丽红

- 描述 已更新。

现场主机为T300主机，合同为T100，告知！

#5 - 2022-06-22 17:37 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从王小京 变更为 王丽红

- % 完成 从 50 变更为 100

设备配置完成。

#6 - 2022-06-23 11:58 - 王丽红

- 状态从 服务中 变更为 完结