

智慧机房 V2.0 - 任务 #439

任务 # 426 (完结): 新刷机包问题修正

电池简报告警项显示修改

2016-06-01 11:07 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-06-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-06-01
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
由于电池电压告警项判断起始是由0开始，DataVal定义的具体实现应为Fld-1			

历史记录

#1 - 2016-07-23 10:43 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

v1.1r已正式发布