

项目综合 - 任务 #4477

北京百盛华高机电设备有限公司天津分公司 合同编号：OM20220624-06 【沈阳航达项目】上海库

2022-06-27 15:18 - 薛智垚

状态:	服务中	开始日期:	2022-06-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	13.80 小时

描述			
收货地址：	待定		
收货人：	待定	电话：	待定
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：			

清单

品名	型号	单位	数量
智慧机房主机	OM-A6 T300	台	6
空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	16
防爆温湿度传感器	OM-TH-B801	个	60
OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	1
集中端	V1.0	套	1

历史记录

#1 - 2022-06-28 09:34 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-07-07 17:49 - 陆志毅

集中平台已安装，设备管理已导入空调控制器和温湿度设备模板

#3 - 2022-11-23 16:20 - 杜小栋

客户反馈，空调联动需要开机到设定值立马启动，关机也一样

#4 - 2022-11-24 17:59 - 黄正梁

空调联动关机问题处理，已解决

大于大值和小于小值都没有回差值机制，可以联动

#5 - 2022-12-04 20:42 - 黄正梁

- 指派给从杜小栋变更为黄正梁

- %完成从0变更为100

该项目完成验收，项目完结

#6 - 2022-12-04 20:42 - 黄正梁

- 状态从新建变更为服务中

- 指派给从黄正梁变更为薛智垚

#7 - 2023-03-21 19:11 - 黄正梁

- 描述已更新。

除湿机平台控制不成功，原因是平台开发的点表不对，已知会外协重新开发

#8 - 2023-03-23 18:34 - 黄正梁

除湿机控制及联动功能

#9 - 2023-11-06 17:50 - 黄正梁

平台访问不上或者操作卡顿问题

原因：数据库短时间存储数据过多，导致系统访问数据库卡死

解决方案：导出alert_logs表结构，删除alert_logs表，运行导出数据库文件