

## 项目综合 - 任务 #4486

长春市奥海恒业科技有限公司 合同编号：OM20220630-09 邓枢枫

2022-06-30 16:38 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2022-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时

### 描述

此项目是下方这个项目的协议对接，客户更换新的UPS，需要做接入

### 吉林市网联科技有限公司 OM20191125-05 邓枢枫

序号	品名	型号	单位	数量	
1		UPS检测模块	定制	套	1

### 历史记录

#1 - 2022-07-01 09:10 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

- % 完成从0变更为10

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-07-13 17:43 - 陆志毅

接线沟通指导

#3 - 2022-07-16 10:04 - 陆志毅

UPS已通讯上，协议不正确，已沟通客户确认匹配的协议

#4 - 2022-07-18 14:38 - 陆志毅

协议测试完毕，寄存器地址使用协议当中的16进制地址，1字节，待开发接入

#5 - 2022-07-28 16:00 - 王慧

- 文件4940.rar已添加

UPS协议已开发，完成调试，UPS编号：4940

#6 - 2022-07-28 16:01 - 王慧

- 状态从新建变更为服务中

- 指派给从陆志毅变更为邓枢枫

#7 - 2022-08-16 14:48 - 邓枢枫

- 状态从服务中变更为完结

### 文件

Galaxy VS&Galaxy PX UPS Modbus Register Map 990-6131C-EN.pdf

384 KB

2022-06-30

邓枢枫

powernet441.mib  
4940.rar

2.69 MB  
3.94 KB

2022-06-30  
2022-07-28

邓枢枫  
王慧