

状态:	已发货	开始日期:	2022-07-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-07-22
指派给:	王 慧	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
需求调查表-x			
需求描述：（原话记录）			
1 定制接入485通讯新风机			
2 烟雾告警联动新风机关闭			
.....			
需求整理：			
1 根据新风机485协议接入，实时监测新风机			
2 烟雾告警联动关闭新风机 （T100以前开发有该功能，可以考虑移植过来）			
.....			
涉及产品及部门：			
技术部、研发部			
其他：			

历史记录

#1 - 2022-07-25 15:32 - 张 群瑞

需求分析表-软1

需求目标：（针对具体需求整理）	
1 根据新风机485协议接入，实时监测新风机	
2 烟雾告警联动关闭新风机 （T100以前开发有该功能，可以考虑移植过来）	
.....	
分析说明：	
1 新风机协议在“#2193”中已接入，需测试验证；	
2 烟雾告警联动关闭新风机功能定制“#2193”中已定制开发需测试验证；	
.....	
措施方案说明：	
1 编译目标主机相关定制模块；	

2 测试验证新风机协议接入SM；

3 测试验证烟雾告警联动关闭新风机定制功能；

指标性能参数：

无

计划周期：

4天

其他：

#2 - 2022-07-28 10:44 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#### 文件

DL10027型控制器操作说明及通讯协议.pdf

259 KB

2022-07-21

辛桂明