

项目综合 - 任务 #4588

安徽通纳电气科技有限公司 合同编号：ROC-20220816-10 【武汉懒蚁ETC项目】

2022-08-17 22:27 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2022-08-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

收货地址:	安徽省六安市霍山县经济开发区创新路一号台商产业园一号厂房
-------	------------------------------

收货人:	陈鼎阳	电话:	15906495000
------	-----	-----	-------------

付款说明:	已付款/分期
-------	--------

包装说明:	中性
-------	----

快递说明:	常规
-------	----

备注:	注意: 1、此主机登录界面改为：“ETC一体化机柜智能监控系统”，首页也改为：“ETC一体化机柜智能监控系统” 2、系统首页3D图改为“ETC机柜背景图” 3、软件升级最新升级包，具体需询问技术工程师“黄正梁”
-----	--

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	ROC-A6 X300	台	9
2	ROC-智慧机房平台软件	V1.5	套	9

历史记录

#1 - 2022-08-19 09:23 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-08-22 15:05 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-08-29 11:30 - 黄正梁

- % 完成从0变更为20

客户可能要更换新的电池组，协议不一样，需要测试开发

#4 - 2022-09-29 14:11 - 黄正梁

- 描述 已更新。

- % 完成 从 20 变更为 90

1、现场有两主机的485-2网口都没电压，具体原因正在排查

2、新版电池已经开发完毕，调试完成

#5 - 2022-09-29 14:13 - 黄正梁

- 文件 磷酸铁锂蓄电池组（集成式）通信协议(1)(1)(1).doc 已添加

- 文件 深圳天邦达BMS48100-LT-30_V1.4-100A16S-产品规格书20210728.pdf 已添加

#6 - 2022-09-29 14:13 - 黄正梁

- 文件 A3-5334.asp 已添加

- 文件 A3-5334.js 已添加

- 文件 dbCfg.db3 已添加

- 文件 SM5334.def 已添加

新版电池协议文件

编号：5334

文件

ETC机柜图.png	125 KB	2022-08-17	薛智垚
磷酸铁锂蓄电池组（集成式）通信协议(1)(1)(1).doc	541 KB	2022-09-29	黄正梁
深圳天邦达BMS48100-LT-30_V1.4-100A16S-产品规格书20210728.pdf	861 KB	2022-09-29	黄正梁
A3-5334.asp	6.41 KB	2022-09-29	黄正梁
dbCfg.db3	66 KB	2022-09-29	黄正梁
SM5334.def	1.74 KB	2022-09-29	黄正梁
A3-5334.js	4.36 KB	2022-09-29	黄正梁