

项目综合 - 任务 #4590

北京群智合信息技术服务有限公司 OM20220801-09 李晓玲（三维机房迁移弱电工程项目）

2022-08-18 10:20 - 李晓玲

状态:	服务中	开始日期:	2022-08-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李晓玲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
6	区域漏水检测电缆-15M	OM-LDA-B601/15	根	2
7	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
8	中间继电器	JZX-22F(D)/2Z	个	1
9	精密空调检测模块	定制	台	2
10	配电检测模块	定制	个	1
11	3D界面	OM-3D	张	1
12	消防系统检测模块	定制	个	1
13	手机APP	定制	个	1

1. 付款方式: 已支付

2. 发货时间: 8月18日下午前

3. 技术方面: 常规

4. 发货地址: 北京市海淀区汇通汇通金贸购物中心 收货人: 刘子龙 17801085082

历史记录

#1 - 2022-08-22 09:50 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

陆志毅 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2022-08-22 15:05 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-09-11 18:49 - 陆志毅

常规设备调试, 还差一个漏水未接入, 确定为现场布线问题

#4 - 2022-09-21 08:50 - 陆志毅

- 文件 微信图片_20220921084847.png 已添加

#5 - 2022-09-21 17:07 - 陆志毅

客户反馈消防不用接入主机

#6 - 2022-09-21 17:29 - 陆志毅

3D已升级，常规设备已调试完毕

#7 - 2022-09-22 18:15 - 陆志毅

电表测试完成，待开发

#8 - 2022-09-24 08:53 - 陆志毅

电表升级测试，电流数据无法采集，待调试

#9 - 2022-09-24 09:05 - 陆志毅

- 文件 电表.txt 已添加

- 文件 电表2.txt 已添加

- 文件 多功能电力仪表新增协议.docx 已添加

#10 - 2022-09-28 09:37 - 陆志毅

- 文件 SM4639.rar 已添加

- 文件 电表最终测试.txt 已添加

电表电流为0.68A，将测点改成=Lf10000.0已解决数据展示问题。

#11 - 2022-09-28 09:47 - 陆志毅

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 80

#12 - 2022-09-29 11:40 - 陆志毅

- 文件 WRWF-1607-01928-01

KHNA-X25_50c ³ » a e £ a . a e ´ c © ° e ° a KHJA-P25_100c ³ » a e £ a . a e ¢ æ
¿ c ° § c © ° e ° e e ® - a e ® © YWK 002 20210824 (2).pdf 已添加

- 文件 SM4930.rar 已添加

#13 - 2022-09-29 11:46 - 陆志毅

2台精密空调已接入

#14 - 2022-10-09 13:51 - 李晓玲

序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量
1	区域漏水检测器	OMAR A	OM-LDA-B801	台	1
2	区域漏水检测电缆-5M	OMAR A	OM-LDA-B601/15	根	1

备注：消防主机不做接入，退换成一套区域漏水检测

#15 - 2022-10-17 17:29 - 黄正梁

- 描述 已更新。

- % 完成从 80 变更为 90

新增漏水接入调试，已完成

#16 - 2022-11-07 15:49 - 陆志毅
 - 状态从 调试中 变更为 服务中
 - 指派给从 陆志毅 变更为 李晓玲
 - % 完成从 90 变更为 100

已全部调试完成。

文件

微信图片_20220921084847.png	406 KB	2022-09-21	陆志毅
电表.txt	8.69 KB	2022-09-24	陆志毅
电表2.txt	3.97 KB	2022-09-24	陆志毅
多功能电力仪表新增协议.docx	31.1 KB	2022-09-24	陆志毅
电表最终测试.txt	41.2 KB	2022-09-28	陆志毅
SM4639.rar	4.53 KB	2022-09-28	陆志毅
WRWF-1607-01928-01 KHNA-X25_50c ³ » a e £ a . a	1.25dMB ´ c © 2022-09-29	KHJA-P25_100c ³ » a e £	陆志毅a e
SM4930.rar	3.12 KB	2022-09-29	陆志毅