

项目综合 - 任务 #4592

广西金源信息科技有限公司 合同编号：OM20220818-20 （防城港市烟草局）王丽红

2022-08-19 09:41 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2022-08-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1	
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2	
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2	
6	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1	
7	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1	
8	精密空调检测模块	定制	套	2	
9	UPS检测模块	定制	套	1	

收货地址：广西防城港市港口区中心区港湾街168号防城港市烟草局，陈西军，13977144726

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2022.8.22（周一再发）

历史记录

#1 - 2022-08-22 09:51 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-08-24 09:23 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-09-15 10:20 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为10

设备接线指导

#4 - 2022-09-15 17:18 - 黄正梁

- 文件阿米哥及雷纳多一代Modbus协议.XLS 已添加

- 文件Modbus Register Map,MGE Galaxy 300, MGE Galaxy 7000.pdf 已添加

精密空调：2051-0

主机后台确实A3-2051.asp文件

#5 - 2022-09-15 17:20 - 黄正梁

- 文件 微信图片_20220915171937.jpg 已添加
- 文件 微信图片_202209151719371.jpg 已添加
- 文件 微信图片_202209151719372.jpg 已添加

#6 - 2022-09-16 15:57 - 黄正梁

- 文件 powernet441.zip 已添加
- % 完成从 10 变更为 80

精密空调已接入完成

UPS测试过程，数据返回不全，建议检查一下设备的通讯模式设置

该UPS也可以走modbus协议

#7 - 2022-10-18 17:26 - 黄正梁

- 文件 A3-808.asp 已添加
- 文件 A3-808.js 已添加
- 文件 SM808-text.txt 已添加
- 描述 已更新。

经确认现场UPS只配了SNMP通讯卡，走不了modbus协议

#8 - 2022-11-01 11:03 - 张群瑞

- 1、sms上没有协议进行确认，不确定协议版本是否一致；
- 2、常规方式调试较麻烦；
- 3、建议使用通用snmp方式进行接入调试；

#9 - 2023-12-27 17:54 - 陆志毅

现场主机上电后不亮，经排查，现场发现485的RJ45口有锈迹，怀疑有进水，可能主机已经烧坏，需寄回检修。

#10 - 2024-01-11 09:13 - 王丽红

广西南宁金叶信息技术有限公司 合同编号：OM20240110-10 （防城港烟草局更换主机）王丽红

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	1

甲方提供的交货地址：广西防城港市港口区中心区港湾街168号防城港市烟草局
收货人：蒙金德 联系方式：15307875885

付款说明：已付款

包装说明：常规

发货日期：待定

快递说明：常规

备注：因主机进水，维修不了，所以重新购买一台主机，需接入上面清单所有传感器到这台新主机，提前配置界面。

#11 - 2024-01-17 11:58 - 陆志毅

已远程调试，常规设备全部接入，还剩精密空调。

#12 - 2024-01-17 16:33 - 黄正梁

- 文件 A3-4907.asp 已添加

- 文件 A3-4907.js 已添加

- 文件 SM4907.def 已添加

精密空调接入完毕

#13 - 2024-01-30 15:40 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 王丽红

- % 完成从 80 变更为 100

#14 - 2024-05-07 09:27 - 王丽红

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

阿米哥及雷纳多一代 Modbus协议.XLS	82.5 KB	2022-09-15	黄正梁
Modbus Register Map,MGE Galaxy 300, MGE Galaxy 7000.pdf	56.1 KB	2022-09-15	黄正梁
微信图片_20220915171937.jpg	244 KB	2022-09-15	黄正梁
微信图片_202209151719372.jpg	204 KB	2022-09-15	黄正梁
微信图片_202209151719371.jpg	221 KB	2022-09-15	黄正梁
powernet441.zip	263 KB	2022-09-16	黄正梁
A3-808.asp	9.78 KB	2022-10-18	黄正梁
A3-808.js	1.97 KB	2022-10-18	黄正梁
SM808-text.txt	11.9 KB	2022-10-18	黄正梁
A3-4907.asp	11.7 KB	2024-01-17	黄正梁
A3-4907.js	7.5 KB	2024-01-17	黄正梁
SM4907.def	4.72 KB	2024-01-17	黄正梁