

项目综合 - 任务 #4615

领航信息科技有限公司平顶山分公司 合同编号：OM20220826-08 邓枢枫（鲁山县档案库房环控系统）

2022-08-29 16:38 - 邓枢枫

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 完结  | 开始日期:   | 2022-08-29 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:  | 邓枢枫 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 4.00 小时    |

描述

| 序号 | 品名           | 型号             | 单位 | 数量 | 备注  |
|----|--------------|----------------|----|----|-----|
| 1  | 智慧机房主机       | OM-A6 X300     | 台  | 1  |     |
| 2  | GSM短信报警模块    | OM-B3          | 台  | 1  |     |
| 3  | 声光报警器        | OM-D2          | 台  | 1  |     |
| 4  | 温湿度传感器       | OM-TH-B801     | 个  | 3  |     |
| 5  | 区域漏水检测器      | OM-LDA-B801    | 个  | 2  |     |
| 6  | 区域漏水检测电缆-10M | OM-LDA-B601/10 | 根  | 1  |     |
| 7  | 区域漏水检测电缆-15M | OM-LDA-B601/15 | 根  | 1  |     |
| 8  | 空气质量传感器      | OM-KQ-F201     | 个  | 2  |     |
| 9  | 单门门禁控制器      | OM-ACC-A111    | 个  | 1  |     |
| 10 | 红外探测器        | OM-ACC-A100    | 个  | 4  |     |
| 11 | 16路开关量采集模块   | OM-ACC-A104    | 个  | 1  | 接消防 |
| 12 | 视频检测模块       | 定制             | 套  | 1  |     |
| 13 | 3D静态效果图      | OM-3D          | 张  | 1  |     |

1. 付款方式：已交付
2. 发货时间：9月2日 下班前
3. 技术方面：常规
4. 发货地址：河南平顶山新华区光明路与建设路交叉口蓝轴国际五楼，领航 胡桂芳 18137583015

历史记录

#1 - 2022-08-31 09:06 - 王慧

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-08-31 09:07 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

#3 - 2022-09-02 10:24 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2022-09-08 09:03 - 玉绍涛

- 文件 多功能空气质量变送器（485型）用户手册.doc 已添加

空气质量传感器检测项：PM、CO2、TVOC

自带电源适配器供电

#5 - 2022-09-16 16:45 - 王小京

- % 完成 从 0 变更为 40

#### 指导客户安装设备

#6 - 2022-09-21 17:05 - 王小京

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 40 变更为 80

剩余门禁 视频 3D图 其余调试正常

#7 - 2022-09-21 17:37 - 王小京

- 文件 SM4610.rar 已添加

- % 完成 从 80 变更为 90

#8 - 2022-09-26 09:57 - 邓枢枫

- 文件 3D效果图.png 已添加

#9 - 2022-09-27 15:41 - 王小京

3D图上传完成

#10 - 2022-11-18 13:43 - 王小京

- 状态 从 调试中 变更为 服务中

- 指派给 从 王小京 变更为 邓枢枫

- % 完成 从 90 变更为 100

项目调试完成。

#11 - 2022-11-19 09:09 - 邓枢枫

- 状态 从 服务中 变更为 完结

#### 文件

|                          |         |            |     |
|--------------------------|---------|------------|-----|
| 多功能空气质量变送器（485型）用户手册.doc | 1.49 MB | 2022-09-08 | 玉绍涛 |
| SM4610.rar               | 2.35 KB | 2022-09-21 | 王小京 |
| 3D效果图.png                | 306 KB  | 2022-09-26 | 邓枢枫 |