

项目综合 - 任务 #4618

内蒙古盛世嘉业科贸有限公司 合同编号：OM20220901-1 邓枢枫（新巴尔虎左旗公安局）

2022-09-01 13:50 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2022-09-01	
优先级:	普通	计划完成日期:		
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%	
类别:		预期时间:	0.00 小时	
目标版本:		耗时:	0.00 小时	
描述				
序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-K2-S60	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3
3	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
4	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
5	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3
6	开关电源12V/1.3A	RS-15-12	个	1
7	视频检测模块	定制	套	1
8	手机APP	OM-APP	套	1
1. 付款方式：未付款，款到在发货				
2. 发货时间：9月1日下班前				
3. 技术方案：常规				
4. 发货地址：内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗公安局 贾雨 18804700063				

历史记录

#1 - 2022-09-05 09:42 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2022-09-07 16:45 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 王小京

- % 完成从 0 变更为 10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-09-07 17:03 - 王小京

- % 完成从 10 变更为 20

#4 - 2022-09-08 09:28 - 王小京

- % 完成从 20 变更为 30

指导客户安装设备等

#5 - 2022-09-08 09:53 - 王小京

- 文件 设备接线说明.txt 已添加

#6 - 2022-09-13 14:08 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 30 变更为 80

指导客户调试设备

#7 - 2022-10-09 09:36 - 王小京

- % 完成 从 80 变更为 90

设备调试完成。 剩余APP 已发给客户。

20231129

问题描述：

主机IP可以ping通，后台使用putty和winSCP可以登录，但是浏览器无法打开客户端

已处理 主机端口是5443 OPt/bin/goaheadsetup文件修改端口 耗时：0.5H 常规设备调试

#8 - 2022-10-09 10:26 - 王小京

- 文件 dbCfg.db3 已添加

- 文件 goaheadsetup 已添加

#9 - 2022-10-10 14:23 - 王小京

- 状态 从 调试中 变更为 服务中

- 指派给 从 王小京 变更为 邓枢枫

- % 完成 从 90 变更为 100

#10 - 2022-10-12 10:31 - 邓枢枫

- 状态 从 服务中 变更为 完结

文件

设备接线说明.txt	223 Bytes	2022-09-08	王小京
dbCfg.db3	72 KB	2022-10-09	王小京
goaheadsetup	572 Bytes	2022-10-09	王小京