

项目综合 - 任务 #4632

山东通广电子有限公司 合同编号：TGWZ20220907004（彭冲）

2022-09-13 14:27 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2022-09-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭冲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时

描述

序号	设备名称	品牌	详细配置	单位	数量
1	智能机电主机	迈仕	OM-A6-T200A	台	1
2	温度传感器	迈仕	OM-TH-8801	个	8
3	四路照明控制器	迈仕	OM-ACC-A216/4	个	1
4	烟雾探测器	迈仕	OM-ACC-A101	个	8
5	感温探测器	迈仕	OM-ACC-P202	个	8
6	红外双鉴探测器	迈仕	OM-ACC-A100T	个	2
7	投入式水位传感器	迈仕	OM-ACC-A214	个	2
8	16路开关采集模块	迈仕	OM-ACC-A104	个	1
9	12V/3A开关电源	迈仕	LRS-35-12	个	1

收货地点：山东省淄博市张店区一纬路5号一纬工业园山东通广电子有限公司； 收件人：齐豪华，13305318953

常规

历史记录

#1 - 2022-09-15 10:19 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-09-17 11:03 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-09-20 17:55 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为40

水位，风速传感器协议文件升级，测试，已完成！

#4 - 2022-10-13 18:07 - 黄正梁

- 描述已更新。

设备调试，已接入80%设备，除烟感和红外

#5 - 2022-10-14 17:26 - 黄正梁

- % 完成从 40 变更为 100

设备已调试完毕

#6 - 2022-11-03 14:22 - 黄正梁

- 指派给从 黄正梁 变更为 彭冲

#7 - 2022-11-21 18:02 - 黄正梁

投入式水位地址修改, 已完成 20和21

#8 - 2023-02-03 17:48 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

烟感485通讯测试

#9 - 2024-05-17 18:39 - 彭冲

- 状态从 服务中 变更为 完结