

状态:	新建	开始日期:	2022-09-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述			
收货地址：	待定		
收货人：	待定	电话：	待定
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	按照“福建和盛”LOGO，具体见附件清单		
快递说明：	按照“福建和盛”LOGO		
备注：	本次项目一共4套，下面清单为1套清单，具体见附件清单。		

清单

配电站所智能辅助监控系统合作伙伴专供方案（浙江版本）单套							
设备类							
序号	类别	设备名称	品牌	型号	单位	数量	备注
1	机柜	智能辅助系统专用监控屏柜	OMAR A		台	1	机柜的尺寸：2260*800*800
2	通信	交换机	华为		台	1	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP
3	智辅系统	居配所智能辅助监控系统主机	OMAR A		台	1	
4		居配所智能辅助监控系统	OMAR A		套	1	
5	智辅操控平台	8寸触摸屏	OMAR A		个	1	
6		组态系统软件	OMAR A		套	1	
7	配电	交转直双电源切换装置	OMAR A		个	1	
8		机架式配电盘	OMAR A		个	1	包含所有交、直流空开等
9	配套传感器	有害气体指示灯	OMAR A		套	1	
10		抽拉式显示器	OMAR A		台	1	
11		单门门禁控制器	OMAR A		台	1	
12		指纹密码一体机	OMAR		个	1	

		A				
13	出门按钮	OMAR A		个	1	
14	单门磁力锁	OMAR A		个	1	
15	声光报警器	OMAR A		个	1	
16	网络半球摄像机	海康威 视		台	2	
17	硬盘录像机	海康威 视		台	1	8路 NVR
18	硬盘	希捷		台	2	3T
19	双鉴探测器（壁挂）	OMAR A		个	2	
20	温湿度传感器	OMAR A		个	2	
21	烟雾传感器	OMAR A		个	2	
22	六氟化硫传感器	OMAR A		个	2	
23	区域漏水控制器	OMAR A		个	2	
24	区域漏水检测绳-5M	OMAR A		个	2	
25	电缆测温传感器	OMAR A		个	2	
26	电缆测温集中器	OMAR A		个	1	
27	水位传感器	OMAR A		个	1	

历史记录

#1 - 2022-10-09 11:18 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-10-10 11:32 - 陆志毅

- 文件 23b5b19df8454852dac602bf72d0d08.jpg 已添加

屏柜使用的T300A主机，主机没有NC1，组装时加了继电器配合使用，原始功能不变。

后续屏柜使用T300A主机，则将气体指示灯接线改为DO2。

#3 - 2022-12-15 14:12 - 陆志毅

- 文件 微信图片_20221215140506.jpg 已添加

设备调试指导，经排查，发现现场烟感拨码不对，应往1和2方向拨，为断开告警。

文件

供货清单-4套.xlsx	19.6 KB	2022-09-14	薛智垚
23b5b19df8454852dac602bf72d0d08.jpg	213 KB	2022-10-10	陆志毅
微信图片_20221215140506.jpg	22.2 KB	2022-12-15	陆志毅