

项目综合 - 任务 #4672

新沂市苏源电力有限公司 合同编号：OM20220929-09（彭冲）

2022-09-29 09:30 - 彭冲

状态:	已发货	开始日期:	2022-09-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T300A	台	1
2	温湿度协议对接	定制开发	套	1

通过MODBUS TCP方式将数据传输到电力平台网关，数据格式见点表

历史记录

#1 - 2022-10-07 15:13 - 彭冲

- 文件 壁挂王字壳温湿度变送器（485型）用户手册.pdf 已添加

- 文件 Modbus最新点表 - 20210621.xlsx 已添加

- 描述 已更新。

#2 - 2022-10-07 15:26 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

- % 完成从0变更为10

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-10-07 15:26 - 王慧

该温湿度已支持，主机配置温湿度传感器旧款

#4 - 2022-10-08 09:13 - 黄正梁

- 描述 已更新。

温湿度接入旧版，暂时不通，需要USB转485连接，发单条指令试一下

#5 - 2022-10-12 10:00 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#6 - 2022-10-17 17:34 - 黄正梁

客户外购温湿度协议测试，客户反馈设备坏了，更换后再做测试

文件

壁挂王字壳温湿度变送器（485型）用户手册.pdf	995 KB	2022-10-07	彭冲
Modbus最新点表 - 20210621.xlsx	13.4 KB	2022-10-07	彭冲