

项目综合 - 任务 #4725

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20221107-50（邯郸市委红机机房）王丽红

2022-11-07 11:28 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2022-11-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.80 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300A	台	1	贴标OM-A6 T100
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
7	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1	
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	
9	温感探测器	OM-TH-W801	个	2	
10	UPS检测模块	定制	套	1	

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑3-4-301
收货人：马二林
联系方式：15200015344

付款说明：已付款50，完结返回！

包装说明：主机贴标T100，其他常规

快递说明：顺丰

发货说明：2022.11.07

历史记录

#1 - 2022-11-09 09:43 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-11-09 14:55 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-04-20 13:54 - 陆志毅

- 文件 昆仑UE (10-20KVA三进单出) modbus协议-C版(1).pdf 已添加

- 状态从已发货变更为调试中

- 指派给从王小京变更为陆志毅

- % 完成从0变更为50

#4 - 2023-04-22 12:22 - 陆志毅

UPS已接入：768-2

#5 - 2023-04-24 09:29 - 陆志毅

UPS 协议为232的QMS指令，上传的协议不匹配。

20230522

问题描述：

X300A主机 B3报警器无法正常发送短信，硬件链路通讯不稳定，启动SU日志打印read error,停止SU后，sscom发送AT又能返回OK

数据包已取回，待家里测试是否可能复现。 工时：1H

20230526

客户的5G联通卡，只能发送485设备的报警信息，DI设备无法发送

目前建议使用5G的移动卡

#6 - 2023-05-17 11:44 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 王丽红

- % 完成从 50 变更为 100

#7 - 2023-05-17 11:54 - 王丽红

- 描述已更新。

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

昆仑UE (10-20KVA三进单出) modbus协议-C版(1).pdf

177 KB

2023-04-20

陆志毅