

项目综合 - 任务 #4740

广西井然光工程技术有限公司 秀灵路商业街环境监测 合同编号：OM20221115-9 辛桂明

2022-11-17 14:44 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-11-17	
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-11-30	
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%	
类别:		预期时间:	0.00 小时	
目标版本:		耗时:	13.40 小时	
描述				
1	智慧机房主机	OM-K2-S303	台	8
2	四合一传感器	OM-ACC-A004	个	8
3	集中管理平台软件	OM-CMP-80	套	1
4	手机APP		套	1
5	视频接入		套	1
合同已签				
预付款已支付				
按常规发货，主机改成不通的IP地址，后期客户需要通过4G路由传输到平台上				

历史记录

#1 - 2023-03-13 16:53 - 陆志毅

- 状态从新建变更为已到货

- 指派给从王慧变更为陆志毅

- % 完成从0变更为10

#2 - 2023-03-15 16:25 - 陆志毅

球机使用萤石云接入平台并在APP上展示，测试完成。

#3 - 2023-03-27 18:22 - 陆志毅

集中平台安装完成

#4 - 2023-03-29 17:55 - 陆志毅

- 状态从已到货变更为调试中

- % 完成从10变更为20

主机post地址远程修改以及指导客户进行后续修改。

#5 - 2023-03-31 18:12 - 李凯健

平台升级完成，6个四合一传感器接入完成，8个海康球机接入完成，还有2台主机数据没有post到平台

#6 - 2023-04-01 13:18 - 陆志毅

最后2台主机已配置到平台

#7 - 2023-04-03 17:29 - 李凯健

首页环境曲线图配置完成，配置的是四合一传感器中的温湿度测点。

#8 - 2023-04-07 17:47 - 陆志毅

集中平台地图配置指导，APP使用指导

#9 - 2023-04-13 09:01 - 陆志毅

平台APP测试有闪退现象，待外协处理

#10 - 2023-04-20 10:10 - 李凯健

- 文件 海康监控头.xlsx 已添加

#11 - 2023-04-20 18:56 - 李凯健

重装4.10.1版本平台，设备无法生成，待外协解决问题

#12 - 2023-04-24 18:37 - 李凯健

重装4.10.1平台，重新配置完成

#13 - 2023-05-03 22:24 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 辛桂明

- % 完成 从 20 变更为 100

#14 - 2023-05-04 11:00 - 辛桂明

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

海康监控头.xlsx

11.8 KB

2023-04-20

李凯健