

项目综合 - 任务 #4761

青岛汇融时代科技有限公司 合同编号：OM20221201-09（重点复购）

2022-12-01 11:54 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2022-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭冲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	32.60 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 C100	台	6
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	52
3	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	7
4	人脸考勤门禁一体机	DS-K1T673M	个	7
5	出门按钮	OM-ACC-A118	个	7
6	IC卡	OM-ACC-A120	张	70
7	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	7
8	噪声传感器	OM-ACC-P108	个	22
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	70
10	报警主机	OM-B5	台	1
11	声光报警器 (RS485型)	OM-D2	台	1
12	485转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	个	1
13	232转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A109	个	1
14	电源开关12V/3A	LRS-35-12	个	1
15	集中管理平台	OM-CMP-10	套	1
16	本安设备数据接入平台	定制	套	1

试点项目，有平台定制部分

人脸识别门禁，更换为我们已经接入平台的型号

增加3D图6张，用于平台的显示

历史记录

#1 - 2022-12-01 14:12 - 彭冲

- 描述已更新。

#2 - 2022-12-02 11:35 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

- % 完成从0变更为10

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2023-01-30 18:13 - 陆志毅

- 状态从新建变更为调试中

设备安装接线指导，远程调试常规设备

#4 - 2023-01-31 18:16 - 陆志毅

设备安装接线指导

#5 - 2023-02-01 17:52 - 陆志毅

设备远程调试及人脸识别机接线指导，已调试完成2套常规设备。

#6 - 2023-02-02 17:55 - 陆志毅

已完成调试3套常规设备

#7 - 2023-02-20 10:34 - 彭冲

- 描述已更新。

#8 - 2023-02-21 17:09 - 陆志毅

- % 完成从10 变更为20

设备安装接线指导

#9 - 2023-02-23 17:57 - 陆志毅

设备安装接线指导

#10 - 2023-02-27 09:04 - 陆志毅

设备安装接线指导以及问题解答，新需求沟通对接网销。

#11 - 2023-03-08 18:14 - 陆志毅

设备远程调试

#12 - 2023-03-10 17:36 - 陆志毅

集中平台安装完成

#13 - 2023-03-13 09:13 - 陆志毅

6台主机设备，4套门禁已接入集中平台

#14 - 2023-03-20 10:00 - 陆志毅

- 文件上传协议20221201.docx 已添加

#15 - 2023-03-20 18:04 - 陆志毅

定制项设备协议对接

#16 - 2023-03-21 17:07 - 陆志毅

本安设备定制平台已安装

#17 - 2023-03-22 18:00 - 陆志毅

本安设备远程调试，本安数据暂未按原定路径推送，待本安厂家修改。

#18 - 2023-03-23 18:02 - 陆志毅

集中平台接入本安设备远程调试，数据未通，待外协协助修改。

#19 - 2023-03-27 18:22 - 陆志毅

远程调试本安设备对接集中平台，烟感数据暂未采集到，待外协更新文件。

#20 - 2023-03-28 18:08 - 陆志毅

本安设备远程调试，已对接完成。

#21 - 2023-04-04 09:38 - 陆志毅

外协已协助调试完成本安设备接入

#22 - 2023-04-13 18:23 - 陆志毅

本安设备掉线之后在集中平台显示正常，数据推送解析为0，需要加状态判定，待远程处理

#23 - 2023-04-14 19:40 - 陆志毅

外协已开发状态功能，已升级，待调试

#24 - 2023-04-17 18:06 - 陆志毅

外协已协助开发本安设备状态监测，本安设备已调试完成。

#25 - 2023-05-03 22:21 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 彭冲

- % 完成从 20 变更为 100

#26 - 2023-07-09 21:14 - 陆志毅

现场服务器重启后，出现平台无法登录的情况，远程查看是mysql无法启动，远程修改端口，排查问题，可能是端口冲突，已解决。

平台设备全部故障，已沟通现场排查网络通讯问题。

#27 - 2023-07-10 18:20 - 陆志毅

平台再次出现无法登录的情况，mysql和PHP无法同时启动，待处理。

#28 - 2023-07-11 18:22 - 陆志毅

现场平台无法启动问题判断为系统问题，现场为win7，现计划重装系统。

#29 - 2023-07-12 18:02 - 陆志毅

平台www已备份，待现场安装server2012系统后再安装平台。

#30 - 2023-07-17 18:26 - 李凯健

平台重装完成，设备未配置，本安设备未配置

#31 - 2023-07-18 18:28 - 李凯健

平台重新配置完成，无法生成本安设备问题外协已协助解决，耗时0.5h

#32 - 2023-07-24 11:44 - 陆志毅

集中平台配置以及问题解答，主井设备配置，传感器设备已全陪配置完成。

#33 - 2023-08-02 17:52 - 李凯健

本安设备故障排查, 重启获取本安设备服务解决

#34 - 2024-05-17 18:41 - 彭冲

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

上传协议20221201.docx

27.2 KB

2023-03-20

陆志毅