

项目综合 - 任务 #4816

北京首钢天佑科技有限公司 合同编号：OM20221223-23 （薛智珏）

2022-12-29 08:59 - 薛智珏

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 调试中 | 开始日期:   | 2022-12-29 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:  | 杜小栋 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 7.40 小时    |

|       |   |     |    |
|-------|---|-----|----|
| 描述    |   |     |    |
| 收货地址： | 待定  |     |    |
| 收货人：  | 待定  | 电话： | 待定 |
| 付款说明： | 已付款/分期                                    |     |    |
| 包装说明： | 按照客户LOGO                                  |     |    |
| 快递说明： | 常规  |     |    |
| 备注：   | 注意：软件和硬件需要按照客户的公司LOGO修改，型号按照清单中即可，LOGO见附件 |     |    |

清单

| 序号 | 品名             | 型号            | 单位 | 数量  |
|----|----------------|---------------|----|-----|
| 1  | 智慧机房主机         | OM-A6 X300    | 台  | 30  |
| 2  | 温湿度传感器         | OM-TH-B801    | 个  | 120 |
| 3  | 三相电量仪          | OM-ACM-A801   | 个  | 30  |
| 4  | 精密电流互感器        | OM-ACM-K200/5 | 个  | 90  |
| 5  | 区域漏水检测器        | OM-LDA-B801   | 个  | 30  |
| 6  | 区域漏水检测电缆-5M    | OM-LDA-B601/5 | 根  | 30  |
| 7  | 空调远程控制器(单机)    | OM-ACA-A801   | 个  | 30  |
| 8  | 单门门禁控制器        | OM-ACC-A111   | 个  | 30  |
| 9  | IC读卡器          | OM-ACC-A117   | 个  | 30  |
| 10 | 出门按钮           | OM-ACC-A118   | 个  | 30  |
| 11 | 红外探测器          | OM-ACC-A100   | 个  | 30  |
| 12 | 烟雾探测器          | OM-ACC-A101   | 个  | 30  |
| 13 | 串口摄像机          | OM-VID-C100   | 台  | 30  |
| 14 | OMARA-智慧机房平台软件 | V1.0          | 套  | 30  |

|    |         |    |   |    |
|----|---------|----|---|----|
| 15 | UPS检测模块 | 定制 | 套 | 30 |
|----|---------|----|---|----|

## 历史记录

---

#1 - 2023-01-09 09:33 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2023-02-06 16:39 - 杜小栋

- 状态从新建变更为调试中

#3 - 2023-03-15 17:58 - 杜小栋

指导安装

#4 - 2023-04-11 18:20 - 杜小栋

指导主机上传问题

#5 - 2023-06-09 17:35 - 陆志毅

主机、平台设备告警配置指导。

#6 - 2023-07-17 17:13 - 杜小栋

空调控制器远程升级

#7 - 2023-07-20 17:45 - 杜小栋

主机指导升级

#8 - 2023-08-02 18:50 - 杜小栋

指导清理平台占用空间过大文件

#9 - 2023-09-11 17:25 - 杜小栋

平台无法正常打开指导排查

#10 - 2023-10-10 16:31 - 杜小栋

平台异常指导排查处理

#11 - 2023-11-06 16:15 - 杜小栋

平台程序异常报错，指导修复

## 文件

---

LOGO图片.jpg

316 KB

2022-12-29

薛智垚