

项目综合 - 任务 #4838

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20230116-60 （保定市安新县法院）王丽红

2023-01-30 15:00 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2023-01-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	DM-A8 X300	台		
2	SSD固态硬盘模块	DM-B3	块		
3	网卡适配器	DM-D2	块		
4	温度传感器	DM-TH-BB01	个		
5	干膜电量仪	DM-ACM-AB01	个		
6	精密电流互感器	DM-ACM-A200/100	个		
7	区域漏水检测器	DM-LDA-BB01	个		
8	区域火灾探测器	DM-ACA-AB01	个		
9	红外探测器	DM-ACC-A100	个		
10	烟雾探测器	DM-ACC-A100	个		
11	UPS控制模块	定制	块		按UPS建议

设备收件地址：保定市安新县正义路与环城西路交叉口西150米安新县法院。王齐 18032693222 ----（发现场发货清单不留我司信息）

漏水控制器单独寄地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑3-4-301， 马二林 15200015344

付款说明：已付50% ，完结返回！

包装说明：常规

快递说明：常规

发货说明：2023.01.30

历史记录

#1 - 2023-02-01 09:58 - 方翠婵

- 描述 已更新。
- 状态 从 新建 变更为 已发货

#2 - 2023-02-01 10:55 - 王慧

- 指派给 从 王慧 变更为 王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2023-02-14 14:52 - 王小京

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从0 变更为30

#4 - 2023-02-14 15:06 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 王小京 变更为 王丽红

- % 完成从30 变更为100

#5 - 2023-02-14 16:08 - 王小京

- 指派给从 王丽红 变更为 王小京

- % 完成从100 变更为90

报警记录正常，报警后声光不响

#6 - 2023-02-14 16:20 - 张群瑞

patch生级操作说明：

[#4781](#) 中升级补丁：[升级补丁](#)

1、升级“ patch/NandFlash ”中内容升级至主机对应目录；

2、将主机上“ /NandFlash/omappssetup ”文件 移动到“ /opt/bin ”目录，增加执行权限。

将主机上“ /NandFlash/hwtestExsetup_0 ”文件 移动到“ /bin ”目录，并改名为hwtestExsetup，增加执行权限。

将主机上“ /NandFlash/hwtestExsetup ”文件 移动到“ /opt/bin ”目录，增加执行权限。

3、将“ patch-X300A/S90omapp ”文件升级至“ /etc/init.d/ ”中

4、重启主机

5、升级补丁对用户安全登记进行了升级，升级重启后登录密码恢复为初始密码，根据需要重新设置即可。

#7 - 2023-02-14 16:56 - 王小京

- 指派给从 王小京 变更为 王丽红

- % 完成从90 变更为100

解决办法：按照研发更新升级主机，解决声光不响问题。

设备调试完成。

#8 - 2023-03-06 10:08 - 王丽红
- 状态从 服务中 变更为 完结