

项目综合 - 任务 #4854

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20230206-60 保定烟草专卖局 王丽红

2023-02-09 16:13 - 方翠婵

状态:	完结	开始日期:	2023-02-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.20 小时
描述			
1675930221830270.png			
备注：1.主机OM-A6 X500 贴标为 OM-A6 B500 其他常规			
付款说明：已付款			
发货说明：2023.2.9			
快递说明：常规			

历史记录

#1 - 2023-02-13 14:16 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2023-02-14 09:31 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为已发货

#3 - 2023-02-16 15:03 - 王小京

- % 完成从0 变更为30

#4 - 2023-02-16 15:30 - 王小京

- 状态从已发货 变更为调试中

- % 完成从30 变更为50

#5 - 2023-02-16 16:55 - 王小京

- 状态从调试中 变更为服务中

- 指派给从王小京 变更为王丽红

- % 完成从50 变更为100

精密空调机器太老，客户不需要接入动环调试。

设备调试完成。

#6 - 2023-02-23 09:18 - 王丽红

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20230206-60 （保定烟草专卖局补充两个空调控制器）王丽红

1	空调控制器	OM-ACA-A801	台	2	770	1540
---	-------	-------------	---	---	-----	------

原有项目上的精密空调不报，换成空调控制器，空调控制器是需要老款。

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华苑苑3-4-301

收货人：马二林

联系方式：15200015344

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货说明：2023.02.23

#7 - 2023-02-24 18:12 - 陆志毅

一个三相时不时故障，增加主机采集延时之后电流数据异常，已沟通寄回处理

#8 - 2023-03-02 17:55 - 陆志毅

- 文件 大榕树控制器.rar 已添加

大榕树空调控制器按原协议文件已接入，温度告警功能已重新开发待接入

#9 - 2023-03-03 17:22 - 陆志毅

空调控制器已升级配置完成

#10 - 2023-03-03 17:22 - 陆志毅

三相电量仪已更换新的到现场，现场还是会出现问题，已沟通换屏蔽线接入。

20230906 远程配置设备参数，告警范围。

#11 - 2023-03-06 10:10 - 王丽红
- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

大榕树控制器.rar	2.83 KB	2023-03-02	陆志毅
------------	---------	------------	-----