

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #4871

任务 # 4351 (新建): v1.0刷机包\_升级补丁测试验证

### USB升级补丁测试验证 (patch-X300A)

2023-02-22 11:11 - 张群瑞

状态:	新建	开始日期:	2023-02-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-05-15
指派给:	王慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

#### 描述

v1.0 usb升级补丁[patch-X300A] 升级测试验证：

usb升级补丁（全局公共+X300A测试版）：

\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\_T\update\patch

\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\_T\update\patch-X300A

参考文档目录：\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\_T\doc\V1.0 刷机升级操作说明.docx

更新内容验证：

1> USB升级操作测试验证；

2>守护进程omtray开机自动启动;

3>系统启动后，B3、B5报警器未正常发告警信息，重启SU后正常发告警信息异常修正处理；

4>主机重启post上报设备故障状态异常更正处理；

测试说明参考：

测试要求：

1>usb升级、重启操作要有串口日志，保存为文本格式（比如：“patch-X300A\_usb\_upd\_20230109.log”）

2>“更新内容验证”每条内容测试验证结果描述（文字、图标、异常现象、出现异常的操作过程...），若内容较多建议整理到“xxx测试报告.xlsx”中

3>测试验证结果经审核操作后，升级补丁会移到“\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\update”目录之中，生产过程中usb升级操作使用该目录中的升级补丁。

4>升级补丁内容更新时，根据更新内容进行测试验证并记录测试相关过程、日志、报告、及审核操作。

注意：升级操作完成后要重启主机，日志中要包含相关串口记录。

## 历史记录

---

#1 - 2023-02-22 11:12 - 张群瑞

- 指派给 被设置为 王慧

#2 - 2023-02-22 13:52 - 张群瑞

- 文件 patch-X300A USB 升级测试报告.xlsx 已添加

- 文件 patch\_usb\_upd\_20230221.log.log 已添加

- 描述 已更新。

#3 - 2023-02-22 14:02 - 张群瑞

1> USB升级操作测试验证: [patch\\_usb\\_upd\\_20230221.log.log](#) 中已记录升级操作日志，升级操作成功。

2> 守护进程omtray开机自动启动: [patch\\_usb\\_upd\\_20230221.log.log](#) 日志中显示守护进程已启动成功。

备注: " [patch\\_usb\\_upd\\_20230221.log.log](#) " 报告记录的其他问题在 " 任务 #4829 " 中反馈

#4 - 2023-04-07 10:54 - 张群瑞

- 描述 已更新。

更新修正问题需验证:

1、系统启动后，B3、B5报警器未正常发告警信息，重启SU后正常发告警信息异常处理；

#5 - 2023-04-17 14:26 - 张群瑞

- 描述 已更新。

#6 - 2023-04-17 14:27 - 张群瑞

更正问题:

1、主机重启post上报设备故障状态异常更正处理；

#7 - 2023-04-17 14:52 - 张群瑞

- 计划完成日期 被设置为 2023-05-15

#8 - 2024-07-19 11:20 - 陆志毅

- 文件 patch\_usb\_upd\_20240424.log 已添加

- 文件 patch-X300A主机USB升级测试报告.xlsx 已添加

#9 - 2024-08-02 10:50 - 张群瑞

日志记录显示更新功能已进行验证。

#10 - 2024-09-02 09:20 - 张群瑞

- % 完成 从 0 变更为 100

## 文件

---

patch_usb_upd_20230221.log.log	42.1 KB	2023-02-22	张群瑞
patch-X300A USB升级测试报告.xlsx	289 KB	2023-02-22	张群瑞
patch_usb_upd_20240424.log	40.8 KB	2024-07-19	陆志毅
patch-X300A主机USB升级测试报告.xlsx	2.68 MB	2024-07-19	陆志毅